

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 37

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ně odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text žádostí je dle ZVZ ve znění doručené žádosti.

Text uvedený v žádosti č. 1:

Vzorek obkladu stěn sportovní haly z cementotřískových desek

Dle vyjádření výrobce cementotřískových desek CIDEM Hranice, a.s. – divize CETRIS není potřeba používat jako povrchovou úpravu těchto desek další impregnaci, jak je požadováno projektovou dokumentací – dle S-102_Povrchové úpravy stěn

OB HALA

/povrchová úprava:

-transparentní úprava povrchu; matná

-mechanicky odolná, oděrovzdorná, snadno čistitelná

-impregnované-nátírané všechny plochy (včetně zadní nepohledové - kvůli objemové stabilitě) a hrany; nutné použít výrobcem doporučené nátěrové hmoty pro transparentní úpravu vybraných desek;

Jestliže dodržíme požadavek projektanta, kdy uvádí:

„imregnace ... nutné použít výrobcem doporučené nátěrové hmoty...“

a výrobce tvrdí, že takováto impregnace není potřeba a výrobek je dostatečně odolný vůči vlhkosti a objemovým změnám, pak je impregnace cementotřískových desek zbytečná a

dodavatel tím splní požadavek zadavatele doložit vzorek obkladu stěn sportovní haly z cementotřískových desek i bez impregnace.

Žádáme proto zadavatele aby přehodnotil svou odpověď v Dodatečných informacích č. 33 odpověď č. 9 a požadavek na impregnaci cementotřískové desky CETRIS zrušil.

Odpověď č. 1:

Není nám znám způsob získání vyjádření výrobce, zda ho poskytla osoba oprávněná jednat či vystupovat za výrobce, nicméně zadavatel požaduje povrchovou úpravu desek.

Důvody požadavku použití povrchové úpravy:

do určité míry sjednocení výrazu "neupravených" desek,

zvýšení odolnosti desky proti špinění – "zatažením" povrchu

- jedná se o víceúčelové sportovní centrum značně zatížené provozem veřejnosti – "čmouhy" od špinavých, zpocených (mastných) rukou / "šrámy" od plastových hokejek a ostatního sportovního náčiní / stopy po házenkářském lepidle apod.

...a tím usnadnění následného čištění povrchu (viz. popis v dokumentaci: povrchová úprava:

...mechanicky odolná, oděruvzdorná, snadno čistitelná...)

Povrchová úprava je požadovaná i ze zadní strany proto, aby deska (povrch) měla stejné fyzikální vlastnosti "ze všech" stran – aby nemohlo dojít k případným nepravidelným deformacím desky (ovlivnění vlastností desky neupravenou plochou).

Text uvedený v žádosti č. 2:

Ve VV SO2 – odd. 1 a 4 – položka 01.05.2 Brodítka pro tělesně postižené a položka 04.05.3 Čistící zóna

V projektové dokumentaci je požadována protiskluznost na šikmé pochůzní ploše úhel kluzu min. 22,6° resp. R11. Je nutné dodržet tento parametr?

Odpověď č. 2:

Ano, z důvodu dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví.

Text uvedený v žádosti č. 3:

Ve VV SO2 – odd. 2, 3, 4, 5 – položka 02.03.4, 03.03.3, 04.03.3, 05.03.3 Tlumič hluku pro odtok ze žlábků.

U plaveckého bazénu 01 nejsou tlumiče hluku na odtocích ze žlábků požadovány, nebo na každém odtoku ze žlábků chybí jedním kus tlumiče?

Odpověď č. 3:

U plaveckého bazénu 01 je třeba na každý odtok ze žlábků kalkulovat 1 kus tlumiče hluku.

Text uvedený v žádosti č. 4:

V požadavcích na doložení katalogových/technických listů použitých výrobků je k SO 01,03 pol. 4 (ZTI) – umyvadlo z umělého kamene pod desku se specifikací:

„Umyvadlo (např. Keramag Renova) z umělého kamene pod desku (520x410) s otvorem pro stojánkovou baterii - dodávka a montáž“

U SO 02 v pol. 5 (ZTI) je shodná položka se specifikací:



„Umyvadlo z umělého kamene pod desku (520x410) s otvorem pro stojánkovou baterii např. Keramag Renova - dodávka a montáž“. Dále je v SO 02 v dokumentu Specifikace – katalogové listy popsáno umyvadlo pod kodem U2. Z dokumentu Specifikace – katalogové listy je patrné, že jako referenční výrobek bylo použito umyvadlo zn. KOLO L21846 o rozměru 520x410 mm:

kód
U2

výrobce:
ref. Keramag

název:
Keramag Renova

typ:
umyvadlo pod desku z umělého kamene

Renova 10.1. Plan
L21846/410x410
Mod. Nr. 24 21-42
Mod. Nr. 24 21-42 a, 21-42 a, 21-42 a, 21-42 a
65.08.08.75

STYLE

K dispozici s povrchem **REFLEX**

Umyvadlo vestavěné
bez otvoru pro baterii, s přepadem vpředu
vč. montážní šablony a montážní sady



52 x 41 cm

56 x 44 cm

KOLO

Číslo výrobku	Cena		Hmotnost ca. kg	Počet kypalota
	Kč bez DPH	Kč vč. DPH		
L21846	3.426	4.111	22,0	10K
L21846 900	4.258	5.110	22,0	10K
L21850	3.633	4.359	24,0	10K
L21850 900	4.465	5.358	24,0	10K

Uvedené umyvadlo pod desku však není z umělého kamene. Žádáme zadavatele o upřesnění, jestli splníme technický kvalifikační předpoklad na doložení pol. 4 umyvadlo z

umělého kamene pod desku (520x410 mm), pokud doložíme katalogový/technický list k výrobku KOLO Style v rozměru 520x410 mm (označení L21846)?

Odpověď č. 4:

Uvedený výrobek je nutno považovat pouze za referenční, uchazeč splní zadávací podmínky předložením technického listu jím uvedeného typu umývadla.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.