

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 35

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ně odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text žádosti je dle ZVZ ve znění doručené žádosti.

Text uvedený v žádosti č. 1:

Dle specifikací pol. č. 447 SO 02 - keramická mozaika, kod MZ.2, zadavatel uvádí referenční výrobek fy Butterfly s tloušťkou 4 mm. Splní dodavatel požadavek zadavatele výrobkem, který má tloušťku 6 mm, avšak všechny ostatní parametry daným požadavkům vyhoví?

Odpověď č. 1:

Nikoliv, je nutno dodržet požadovanou tloušťku s povolením odchylky výrobní tolerance.

Text uvedený v žádosti č. 2:

Po prostudování zadávací dokumentace v části obvodových plášťů jsou tahokovové fasády s označením F02 a je tam následující požadavek na povrchovou úpravu viz: „Povrchová úprava – anodická oxidace (elox) – provedení pro vnější prostředí – městské atmosféry, barevný odstín THORIUM GRAY.

Chápe dodavatel správně, že tato **povrchová úprava je také součástí předkládaného vzorku tahokovu do nabídky** (pol.č. 374 – Al fasádní systém (uchazeč doloží vzorek tahokovu). V tom případě požadujeme po zadavateli přesný RAL odstín šedé, protože uvedení barvy THORIUM GRAY není směrodatné.

Zároveň upozorňujeme zadavatele na následující problém v realizaci s eloxací takto velkých tabulí (skladebný rozměr 1500x1960mm), na území ČR není takto velké tabule možno eloxovat a je také problematické dodržet barevný požadovaný odstín (kvůli uv záření atd). Žádáme zadavatele o přehodnocení požadavku či vysvětlení představy projektanta na eloxovou povrchovou úpravu tahokovu fasády F02.

Odpověď č. 2:

Vzorek se nepožaduje v rozměru uvedeném tazatelem, je dostačující předložit i menší. Trvá požadavek na vzorek předložit včetně povrchové úpravy. Barevný odstín “eloxu” není vhodné určovat stupnici RAL dle požadavku tazatele (ta je vhodná pro barvené povrchy). Barevné odstíny je možné porovnat s uznávaným vzorníkem barev EURAS (pro tento typ povrchové úpravy) – navržený barevný odstín by měl odpovídat: EURAS C0 Silver, ultra matte (v matném provedení).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.