

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 31

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ně odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text žádosti je dle ZVZ ve znění doručené žádosti.

Text uvedený v žádosti č. 1:

Dotaz na Al výplně otvorů.

Žádáme zadavatele o zdůvodnění, proč je přímo stanovená hloubka ráků na rozměr, kterému odpovídá pouze výrobek REYNAERS CS 104 včetně Uf hodnoty? Při tom celkové Uv , což je rozhodující pro energetiku budovy dokáže splnit i jiné systémy, s hloubkou profilu i 78 mm. Tímto je parametr hloubky profilu a Uf profilu diskriminující pro jiné systémy, které dokáže ve výsledku kompletní výplně totéž. Zadavatel při stanovení technických parametrů na výrobky či navržené systémy při plnění veřejné zakázky by měl postupovat v souladu s §6 odst. 1 ZVZ.

Odpověď č. 1:

Uvedené rozměry ráků popř. ráků křidel jsou vždy přibližné (tzn. s uvedením “cca” ~)

Návrh parametrů není v žádném případě diskriminující – na běžném trhu se vyskytuje množství výrobců se srovnatelnými parametry (na závěr podmínek uvedeny alespoň tři.)

Uchazečem uváděná "energetika" není jediné hledisko zohledňované při návrhu stavby. Následně uvádíme podmínky, které projektanta vedly k předloženému návrhu:

/hloubka rámu je požadovaná vyšší s ohledem na zvolený typ zasklení - na "tloušťku" skladby skleněné výplně - u "mělkého" rámu je zasklívací lišta příliš plochá (plochá lišta má menší přítlak);

/hloubka rámu dovoluje při předsazené montáži "bezpečnější" izolování kotev výplně než u rámu s menší šířkou;

/stavba bude poměrně značně "zatížená" veřejností - proto navržená robustnější konstrukce rámu;

/srovnatelné parametry (hloubky rámu) mají jiné výplně otvorů, uvedený typ je pouze referenční

-např. Reynaers CS 104 (95mm/104mm)

-např. Schueco proSol TP+ (90mm/100mm)

-např. SAPA Avantis 95 SHI (95mm/105mm)

Text uvedený v žádosti č. 2:

Vážený zadavateli,

součástí projektové dokumentace jsou - Dveře posuvné 2křídlné, automatické, prosklené, obloukové - bezpečnostní sklo, vel.1200/2100 mm, PO EW 15 DP3 C - ozn.62

Viz výkaz výměr:

293	K	76610460	Dveře posuvné 2křídlné, automatické, prosklené, obloukové - bezpečnostní sklo, vel.1200/2100 mm, PO EW 15 DP3 C - ozn.62 (bez dodávky elektromechanických zámků, dodávka těchto zámků viz část slaboproud)	kus	1,00
-----	---	----------	--	-----	------

Po konzultaci s několika výrobci nám bylo sděleno, že u obloukových dveří se nedá ohnout protipožární sklo s požární odolností PO EW 15 DP3 C a tudíž tyto dveře nelze vyrobit.

V případě, že je požární specifikace správná, tak Vás žádáme o poskytnutí referenčního výrobce obloukových požárních skel.

Odpověď č. 2:

Jak již bylo sděleno v dříve uveřejněných dodatečných informacích k zadávacím podmínkám, nárok na obloukové dveře byl změněn na dveře přímé.

Text uvedený v žádosti č. 3:

V objektu SO 05-areálové komunikace je položka č. 58242 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC 26m².

Prosíme o upřesnění této položky, v dokumentaci jsme kamenné desky nenašli.

Odpověď č. 3:

Jedná se o desky mezi plochou náměstí a "hledišťem" v severovýchodním rohu. (V situaci i v textu položky soupisu prací jsou tyto prvky popsány jako příložné desky šířky 0,3m).

Informujeme, že konec lhůty pro podání nabídek byl v současné době prodloužen do 30. 6. 2016. Tento termín může být ještě prodloužen. Tato skutečnost pak bude oznámena formou dalších dodatečných informací k zadávacím podmínkám a aktuální konec lhůty je vždy uveden na Profilu zadavatele u této zakázky.

Zadavatel informuje, že v tento okamžik nechce prodlužovat lhůtu pro podání nabídek déle než na pracovní den v 27. kalendářním týdnu. S tím souvisí lhůta, do kdy dle ZVZ může zodpovídat žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Problematika stavby může být v souladu se ZVZ řešena vícepracemi.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.