

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 29

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ně odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text žádostí je dle ZVZ ve znění doručené žádosti.

Text uvedený v žádosti č. 1:

Uchazeč děkuje zadavateli za odpověď na svůj dotaz v rámci dodatečných informací č. 23, odpověď č. 1. Nicméně v souvislosti s touto odpovědí uchazeč žádá o doplnění, resp. potvrzení správnosti domněnky uchazeče – viz dále. Domnívá se uchazeč správně, že jelikož se na základě odpovědi z dodatečných informací č. 23 doba zkušebního provozu nezapočítává do doby výstavby díla (max. 20 měsíců), považuje se dílo za předané podáním žádosti o kolaudační souhlas (finální), která ovšem nebude následovat až po uplynutí 3 měsíčního zkušebního provozu a jeho vyhodnocení, ale bude podána v podstatě v souběhu s žádostí o zkušební provoz a tedy kolaudační řízení bude oproti zvyklostem mnohem delší, tj. v podstatě o dobu zkušebního provozu a teprve pak bude vydán kolaudační souhlas?

Odpověď č. 1:

Dobrý den, snad rozumíme správně Vašemu výše uvedenému dotazu, který je uveden na 6 řádcích Vaší žádosti. Domníváme se, že náš názor na tuto problematiku je stejný.

K Vašemu dotazu ohledně předání díla a zkušebního provozu uvádí zadavatel následující. Dílo bude předáno v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 16.2. smlouvy o dílo po vydání všech kolaudačních souhlasů, a tedy i po skončení zkušebního provozu, a k tomuto dni bude dílo považované za předané. Za dokončené ovšem bude považováno ke dni podání žádosti o vydání finálního kolaudačního souhlasu. V rámci řízení o vydání finálního kolaudačního souhlasu bude probíhat zkušební provoz.

Text uvedený v žádosti č. 2:

SO 02, stavební část – koberec tl.7mm, pol.433

Uchazeč má předložit vzorek koberce tloušťky 7mm. Referenční výrobek na tento koberec má tloušťku 5,7mm. Splní uchazeč požadavky zadavatele předložením vzorku referenčního typu koberce?

Odpověď č. 2:

Ano.

Text uvedený v žádosti č. 3:

SO 02, stavební část – automatické obloukové dveře s požární odolností, pol.293 (ozn.62)

Dle našich informací nejsou obloukové automatické dveře s požární odolností v ČR certifikované. Prosíme zadavatele o informaci, zda je požadavek na požární odolnost správný. Pokud ano, prosíme zadavatele o uvedení referenčního výrobce.

Odpověď č. 3:

Nelze zužovat vidění možných dodavatelů na ČR. Nicméně v tomto případě se nárok mění z obloukové verze na verzi přímou. Bude také uvedeno v následujícím soupisu prací.

Informujeme, že konec lhůty pro podání nabídek byl v současné době prodloužen do 29. 6. 2016. Tento termín může být ještě prodloužen. Tato skutečnost pak bude oznámena formou dalších dodatečných informací k zadávacím podmínkám a aktuální konec lhůty je vždy uveden na Profilu zadavatele u této zakázky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.