

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 22

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ně odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text žádostí je dle ZVZ ve znění doručené žádosti.

Text uvedený v žádosti č. 1:

SO 02 Oddíl 766.1 Vnitřní výplně otvorů – v položkách č. 293, 295 (označení dv. 62,63) jsou specifikovány dveře: posuvné 2křídlové, automatické, prosklené, obloukové - bezpečnostní sklo, vel.1200/2100 mm, PO EI 30 DP3.

Dle našich informací nejsou obloukové posuvné dveře s požární odolností v ČR certifikovány. Žádáme o prověření, zda je zadaná specifikace správná a o případné uvedení referenčního výrobce.

Odpověď č. 1:

Ve výkresu č.DV 01 a následně ve výkazu výměr v položkách č. 293 a 295 (označení dv. 62 a 63) je chybně uvedena požární odolnost EI 30 DP3 C+S.

Požadovaná požární odolnost dveří s ozn. 62 (pol. č. 293) : EW 15 DP3 C

Požadovaná požární odolnost dveří s ozn. 63 (pol. č. 295) : bez požární odolnosti

Omlouváme se, je upraveno v soupisu prací č. 12, které uveřejňujeme s těmito dodatečnými informacemi na Profilu zadavatele.

Text uvedený v žádosti č. 2:

Vážený zadavateli, dne 27.5.2016 byla k předmětné veřejné zakázce na profilu zadavatele uveřejněná dodatečná informace č. 19. Obsah této dodatečné informace však náleží k veřejné zakázce pod názvem „Zajištění zdrojů pitné vody pro obyvatele ve Woredách Boricha a Loka Abaya v zóně Sidama“, ev. č. zakázky 633479.

Zjevně se jedná o záměnu dokumentu s dodatečnou informací k veřejné zakázce „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“. Žádáme o nápravu a uveřejnění správného souboru.

Odpověď č. 2:

Řešeno v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 20, které jsou k dispozici na profilu zadavatele.

Informujeme, že konec lhůty pro podání nabídek byl v současné době prodloužen do 15. 6. 2016. Tento termín může být ještě prodloužen. Tato skutečnost pak bude oznámena formou dalších dodatečných informací k zadávacím podmínkám a aktuální konec lhůty je vždy uveden na Profilu zadavatele u této zakázky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.