

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 19

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ně odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text žádostí je dle ZVZ ve znění doručené žádosti.

Text uvedený v žádosti č. 1:

V rozpočtu OBJEKT: SO 02 – UBYTOVNA KRYTÝ BAZÉN, 23 VSTUPNÍ HALA V 1. PP
p.č. 23.4 Protipožární klapka - 400x4005 - servopohon 24V (ss)

V projektové dokumentaci se zařízení číslo 23 nachází ve výkrese 1.NP. U položky 23.4 je uvedena velikost 400x400mm.

Žádáme zadavatele o upřesnění velikosti požární klapky, kterou velikost máme ocenit 400x4005 mm, nebo 400x400 mm?

Odpověď č. 1:

Zadavatel upřesňuje velikost požární klapky, správný rozměr je 400x400mm a zároveň se omlouvá za nepřesnost, která vznikla překlepem.

Text uvedený v žádosti č. 2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci mezi položkami, pro něž požaduje technický, případně katalogový list výrobku, uvádí následující položky:

SO 01-03 pol.220 deska minerální střešní izolační 600x1200mm tl. 120mm, pevnost v tlaku min. 60kPa

SO 01-03 pol.221 deska minerální střešní izolační 600x1200mm tl. 120mm, pevnost v tlaku min. 40kPa

Dle informací výrobců se minerální střešní izolace požadovaných parametrů již ve formátu 600x1200 mm nevyrábí, vyrábí se ve formátech větších. Žádáme zadavatele o revizi těchto rozměrů či o umožnění změny formátu za aktuálně vyráběný.

Odpověď č. 2:

Dle informací zadavatele se tento rozměr izolační desky vyrábí. Při vlastním plnění zakázky je možno z objektivních důvodů použít desku s rozměrem odchylným při dosažení požadované celkové výměry dle soupisu prací bez dopadu na uzavřenou (nabídkovou) cenu uchazeče.

Text uvedený v žádosti č. 3:

Ve výkazu výměr je následující popis 1 ks závor: ZÁVORA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ DL.7,0M viz. výkres situace (položka zahrnuje: dodávku kompletního zařízení včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí, případné indukční smyčky ve vozovce, úpravy na dispečinku a zapojení ovládání a sledování závor, nezahrnuje elektrickou přípojku).

Dle výkresu situace je na vjezdu pouze popis el.mechanická závor a dl.7m, ale schematicky jsou vyznačeny dvě závor proti sobě, vjezdová a výjezdová (2 x 3,5m).

Ohledně ovládání závor je v popisu uvedena případná indukční smyčka a zároveň ovládání závor z dispečinku. Z toho jednoznačně nevyplyvá, jaké ovládání je požadováno na vjezdu a jaké na výjezdu (automaticky najetím na indukční smyčku, čtečka, dálkový ovladač, interkom, ruční otevření tlačítkem z dispečinku).

Žádáme o upřesnění zadání - počtu závor, typu závor a způsobu jejich ovládání.

Odpověď č. 3:

Zadavatel upřesňuje provedení závor:

Jedná se o dvojici závor umístěných proti sobě, správný počet je tedy 2 ks po 3,5m.

Požadavky zadavatele na režim vjezdu a výjezdu:

- ve stanovený čas otevřít (6.00) – přes den závor otevřené
- ve stanovený čas zavřít (22.00) – přes noc závor zavřené
- závoru na výjezdu vybavit indukční smyčkou (otevřít “zapomene-li” se nějaké auto na parkovišti)
- napojení na EPS (v případě signálu otevřít)
- interkom – možnost dorozumět se s dispečinkem.

Informujeme, že konec lhůty pro podání nabídek byl v současné době prodloužen do 10. 6. 2016. Tento termín může být ještě prodloužen. Tato skutečnost pak bude oznámena formou dalších dodatečných informací k zadávacím podmínkám a aktuální konec lhůty je vždy uveden na Profilu zadavatele u této zakázky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.