

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 18

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ni odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text žádosti je dle ZVZ ve znění doručené žádosti.

Text uvedený v žádosti pod č. 1:

V rozpočtu SO 04 - venkovní sportoviště, je položka:

K	9198004	Vybavenost - empaire kus	6,00	0,00
---	---------	--------------------------	------	------

Z výkresové dokumentace není patrné co vše má tato položka obsahovat, prosíme tedy o její specifikování.

Odpověď č. 1:

Podrobnější specifikace empire není potřeba - vlastnosti jsou určeny místem určení-instalace:
- musí být odolné vnějšímu prostředí - povětrnosti;
- svojí konstrukcí musí odpovídat účelu sportovní plochy (žádné specifikace podle sportovní federace nejsou vyžadovány);

- materiálově a konstrukčně odolná, pevná - stabilní, bezpečná - nachází se v prostorech víceúčelového sportovního centra s volným přístupem osob (prostor značně zatížený provozem veřejnosti;
- barevné řešení libovolné;
např: svařovaná konstrukce z uzavřených ocelových profilů, povrchová úprava komaxit, plastová sedačka s opěradlem - odolné povětrnosti a UV záření

Text uvedený v žádosti pod č. 2:

Ve výkaze výměr je tato položka:

23 K 9199009 M+D - skrytá konstrukce pro osazení vánočního stromu kus 1,00 0,00

V PD se nám nepodařilo nalézt jak má být tato konstrukce vyrobena (materiál, rozměry, umístění). Žádáme o doplnění chybějící specifikace dané položky.

Odpověď č. 2:

Specifikace místa pro osazení vánočního stromu:

- ocelová trubka 324/10/1000 osazená v betonovém základě C20/25 1000/1000/1200, horní hrana 150 mm pod upraveným terénem, dno trubky odvodněno do šterku
- kryt pro období mimo provoz z plechu tl 10 mm, žárově zinkovaný + nástřik; aretace v uzavřené poloze proti krádeži (zapuštěné hlavy šroubů, zámek).

Text uvedený v žádosti pod č. 3:

U SO 01 je výpis výplní otvoru, kde se nachází pozice stínění shodné s výkazem výměr. U SO 02 výpis výplní žaluzií a rolet není k dispozici, tudíž nelze specifikovat provedení zastínění pozic s roletami .

Co se týká vnitřního zastínění světlíků, tak prosím o bližší specifikaci provedení; do střešního provedení jde max. plissé, které má hodně omezené rozměry vyrobitelnosti. Dále ve výpisu oken jsou pozice FVO-02, FVO-03, FVO-05 kde je odkaz na žaluzie pod pozicemi (polZAL-01 a ZAL-02), avšak u těchto pozic jsou rozdílné rozměry oproti pozici FVO.

Prosím o upřesnění specifikace provedení, rozměrů apod.

Odpověď č. 3:

K první větě žádosti pod č. 3: Ano, ve výpisu je uvedeno: "/okno vybaveno žaluziemi (pol ZAL-01)" - popis odkazuje na položku - je to pouze provázání položek a pro vás důležitá informace, že okno je vybaveno vnitřním stíněním a podle toho by mělo být i navrženo (možnost kotvení žaluzií, tepelný šok skla při stínění apod.) Nejedná se o duplicitu.

K větě druhé: Popis žaluzií viz výkresy pohledů F.01.A, F.02.A, F.03.A ,F.04.A a F-07
Popis rolet viz výkresy pohledů F.01.A, F.02.A, F.03.A ,F.04.A.

K větě třetí (týkající se světlíků): Z dotazu není zřejmé, o jaké prvky se uchazeči jedná. Není proto možno jednoznačně odpovědět na takto formulovaný dotaz.

K větě čtvrté a páté (týkající se oken a žaluzií): Rozměry jsou rozdílné, protože okno je osazováno do stavebního otvoru - žaluzie (jak je popsáno) je osazována na rám křídla okna (rozměry uvedené s poznámkou "cca", protože velikost skla, které se vykrývá žaluzií, může být různá - podle toho, jaký zvolíte typ - šířku rámu okna a rámu křídla).

Text uvedený v žádosti pod č. 4:

V objektu SO 05 Areálové komunikace, parkoviště (účelové komunikace) jsou v projektové dokumentaci výkresy zábradlí, jedná se o výkresy DZ.01 Zábradlí manipulační rampy dz10 - dz14, DZ.02 Zábradlí na stupních pro diváky dz6 - dz9, DZ.03 Zábradlí rampy pro přístup na sportovní a dětské hřiště dz15 - dz23. Toto zábradlí jsme však nenašli ve výkazu výměr tohoto objektu, jestli má být součástí ceny, bude doplněno zadavatelem do výkazu výměr ?

Odpověď č. 4:

Omlouváme se, je doplněno do výkazu výměr - do objektu SO-14 (výkresově obsaženo v SO-05).

Spolu s těmito dodatečnými informacemi proto vydáváme soupis prací v aktuální verzi - verze 10.

Informujeme, že konec lhůty pro podání nabídek byl v současné době prodloužen do 9. 6. 2016. Tento termín může být ještě prodloužen. Tato skutečnost pak bude oznámena formou dalších dodatečných informací k zadávacím podmínkám a aktuální konec lhůty je vždy uveden na Profilu zadavatele u této zakázky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.