

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ně odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text žádostí je dle ZVZ ve znění doručených žádostí.

Text uvedený v žádosti č. 1:

prosím o opětovné vznesení dotazu na projektanty stran typů stožárů, stavba „Na Chobotě“ – viz příloha (jsou přiloženy dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7 – pozn. zadavatele), konkrétně otázka č.2, kde není odpověď na první část otázky o typu a počtu stožárů, stožárových pouzder, základů pro stožáry ,stožárové výzbroje a případně i příslušných výložníků.

Odpověď č. 1:

Zadavatel zpracoval pro lepší přehlednost tabulku svítidel venkovního osvětlení. Uchazeč ocení v soupisu prací SO 17 – Venkovní osvětlení v položkách 00023 až 00026 vždy svítidlo VO1 až VO4 i s příslušným stožárem a výložníkem dle tabulky viz. níže.

označení světelného bodu	počet světelných bodů	složení světelného bodu:										
		SL1	SL2	SL3	R1	R2	R3	R4	VO1	VO2	VO3	VO4
P1	4		1								1	
P2	2		1					1			2	
P3	3			1							1	
P4	2			1			1				2	
P5	4	1			1					1		
P6	2	1			1				1			
P7	1	1				1			2			
P8	2	1			1			1	1		1	
P9	1	1				1		1	2		1	
P10	6											1

ozn.	popis	počet
SL1	stožár zapuštěný kuželový žárově zinkovaný, nadzemní výška 10m, vrcholový průměr 76mm, tloušťka stěny 4mm,	10
SL2	stožár zapuštěný kuželový žárově zinkovaný, nadzemní výška 10m, vrcholový průměr 76mm, tloušťka stěny 3mm,	6
SL3	stožár zapuštěný kuželový žárově zinkovaný, nadzemní výška 7m, vrcholový průměr 76mm, tloušťka stěny 3mm,	5
R1	atypický vrcholový výložník pro 1x svítidlo VO1 nebo VO2	8
R2	atypický vrcholový výložník pro 2x svítidlo VO1	2
R3	krátký vrcholový výložník pro 2x svítidlo VO3	2
R4	středový krátký výložník pro VO3 ve výšce 7m na sloupu SL1 a SL2	5
VO1	asymetrické svítidlo pro osvětlení sportovišť (podrobnosti viz. kniha svítidel)	8
VO2	asymetrické svítidlo pro osvětlení sportovišť (podrobnosti viz. kniha svítidel)	4
VO3	LED svítidlo pro veřejné osvětlení (podrobnosti viz. kniha svítidel)	18
VO4	LED svítidlo pro veřejné osvětlení (podrobnosti viz. kniha svítidel)	6

Text uvedený v žádosti č. 2:

Zadavatel v poskytnutém výkazu výměr Centrum Na Chobote soupis prací verze 6.xls na listě SO 02 - Stavební část požaduje následující:

48	K	31132170	Příplatek na systémové prvky realizované žb konstrukce "bílé vany"	ks	1,00		0,00
----	---	----------	--	----	------	--	------

Jelikož v ostatních částech zadávací dokumentace chybí bližší specifikace a především pak výpis těchto systémových prvků, žádáme zadavatele o instrukci, jak máme tento požadavek ocenit; uchazeči není zřejmý rozsah, množství a v jakém specifikaci tyto systémové prvky jsou. Tyto systémové prvky musí být jasně definovány v zadávací dokumentaci, jinak budou

nabídky pro zadavatele neporovnatelné (každý z uchazečů zahrne do nabídky jinou specifikaci a jiné množství).

Odpověď č. 2:

Jedná se o systémové prvky zajišťující nepropustnost železobetonové konstrukce proti pronikání vody v pracovních spárách.

Text uvedený v žádosti č. 3:

SO 02 – ASŘ – Vyrovnávací omítka pod obklady

Dle skladeb povrchů stěn, stropů je všude pod keramický obklad provedení vyrovnání podkladu zatřenou jednovrstvou vápenocementovou omítkou. V soupisu prací je celkem vykázáno montáž keramického obkladu $113,34 + 402,61 + 2773,02 = 3288,97 \text{ m}^2$, ale vápenocementové omítky jednovrstvé zatřené...pod obklady je vykázáno pouze $1637,5 \text{ m}^2$.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací a uvedení správného množství pol.č. 93 - vápenocementové omítky jednovrstvé zatřené...pod obklady.

Odpověď č. 3:

Část keramických obkladů je i na SDK příčkách, nejen na příčkách zděných. Na SDK příčkách nebude pod obklad prováděna omítka. Z tohoto důvodu je výměra v soupisu prací správně a její úpravu nebude zadavatel v tomto smyslu provádět.

Text uvedený v žádosti č. 4:

SO 10 - PRODLOUŽENÍ STL PLYNOVODNÍHO ŘADU A STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Kontrolou výkazu výměr SO 10, SO 01,03 ZTI vnitřní plynovod s prováděcí dokumentací jsme zjistili, že ve výkazu výměr chybí položky pro „NTL areálový plynovod PE 100 SDR 17,6 63x3,6-9,2m“ a pro „STL areálový plynovod PE 100 SDR 17,6 90x5,2-10m“, které vedou od HUP do objektu SO 01,03.(viz koordinační situace a situace SO 10).

Žádáme zadavatele o kontrolu zadávací dokumentace a vydání revidovaného výkazu výměr.

Odpověď č. 4:

Zadavatel doplnil do soupisu prací nové položky, a to:
SO 10 – Prodloužení STL plynovodního řadu

76	K	230205400	Montáž a dodávka potrubí PE 100 SDR 17,6 63x3,6 (NTL areálový plynovod)	m	9,200
77	K	230205500	Montáž a dodávka PE 100 SDR 17,6 90x5,2 (STL areálový plynovod)	m	10,000

Text uvedený v žádosti č. 5:

Technické listy

Je možné v rámci nabídky předkládat technické listy, katalogové listy v anglickém či německém jazyce?

Odpověď č. 5:

Toto možné není. V souladu s § 51 odst. 7 ZVZ tyto doklady musí být v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Text uvedený v žádosti č. 6:

SO 08 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Žádáme zadavatele o upřesnění položek č. 30 a 31

30	100 01-0004	Specifikace - strom listnatý s balem n. kontejnerovaný dub letní sloupovitý <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata', dub letní zlatolistý <i>Q.r. 'Concordia'</i> (3+2)x1,02	122,40	ks
----	-------------	--	--------	----

Podle našeho názoru by mělo být množství 5,1 ks $(3+2) \times 1,02 = 5,1$

31	100 01-0005	Specifikace - jehličnaté keře středně vzrůstné jalovec čínský <i>Juniperus chinensis</i> 'Pfitzeriana Aurea', J.ch. <i>'Pfitzeriana Glauca'</i> (50+70)x1,02	120,00	ks
----	-------------	--	--------	----

Podle našeho názoru by mělo být množství 122,4 ks $(50+70) \times 1,02 = 122,4$

Je naše úvaha správná?

Odpověď č. 6:

Zadavatel upravil soupis prací následovně:

Množství položky 30 opraveno již v soupisu prací verze 8 na:

30		100 01-0004	Specifikace - strom listnatý s balem n. kontejnerovaný dub letní sloupovitý <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata', dub letní zlatolistý <i>Q.r. 'Concordia'</i> (3+2)x1,02	5,10	ks
----	--	-------------	--	------	----

Množství položky 31 opraveno nyní na:

31		100 01-0005	Specifikace - jehličnaté keře středně vzrůstné jalovec čínský <i>Juniperus chinensis</i> 'Pfitzeriana Aurea', J.ch. 'Pfitzeriana Glauca' (50+70)x1,02	122,40	ks
----	--	-------------	---	--------	----

Text uvedený v žádosti č. 7:

SO 01,03 – ASŘ – Rolety

V soupisu prací jsou neúplně vykázány položky pro Montáž a dodávku rolet s ozn. ROL-01 až ROL-04. V soupisu prací je celkem vykázáno 36 ks, ve Výpisu S-105_Tabulky vnějších výplní otvorů je celkem uvedeno 46 ks. Zřejmě v soupisu prací chybí položka ROL-04.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Odpověď č. 7:

Zadavatel doplnil do soupisu prací novou položku

SO 01,03 – Stavební část

540	K	767299130	Montáž a dodávka rolet interiérů pro světlíky vel. 1575x1520mm, motorické vč. systémových detailů (podrobný popis viz. tabulky výplní), ozn. ROL-04	ks	10,00
-----	---	-----------	--	----	-------

Text uvedený v žádosti č. 8:

SO 02 – ASŘ – M+D obkladu bazénové haly z děrovaných desek

V odpovědi č. 2 na dotaz č. 2 v rámci Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 11 citujete technické vlastnosti vyplývající ze Zadávací dokumentace a opět uvádíte tloušťku desky Fermacell H2O 13 mm. Dodavatel desky Fermacell H2O – firma FERMACELL GmbH

vyrábí pouze desku ve standardní tloušťce 12,5 mm. Deska tloušťky 13 mm, jak předepisuje zadávací dokumentace, se nevyrábí.

Žádáme zadavatele o opravu Zadávací dokumentace a opravu tloušťky desky Fermacel H2O na 12,5 mm.

Odpověď č. 8:

Výrobce uvádí, že tloušťku desky dodává s tloušťkovou tolerancí +/- 0,5 mm. Zadavatel proto uvádí, že akceptuje tento rozsah.

Text uvedený v žádosti č. 9:

SO 02 – ASŘ – M+D obkladu bazénové haly z děrovaných desek
Dále Zadávací dokumentace předepisuje perforaci desky Fermacell H2O.

Žádáme zadavatele o případné upřesnění děrování desky Fermacell H2O na 12,5 mm. Výrobce tyto desky ve formátu děrované desky (perforované desky) nevyrábí. Zde vzniká další otázka, zda bude zadavateli stačit doložení vzorku desky Fermacell H2O tl. 12,5 mm, který není perforovaný, tedy plná deska (perforace bude provedena na základě dílenské dokumentace v rámci realizace).

Odpověď č. 9:

Deska bude děrovaná některým ze vzorů používaných standardně při výrobě děrovaných SDK desek. Vyhovující je perforace, která zachová požadovaný účel – pohledová vrstva a to včetně vzorku desky.

Text uvedený v žádosti č. 10:

SO 06 – Zpevněné plochy

30	2013 OTSKP	93751	MOBILIÁŘ - VENKOVNÍ VITRÍNA S ORIENTAČNÍ MAPOU viz. výkres situace	KUS	1,00
1ks=1.00 [A]					
Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku					

V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli bližší informace k vitríně ani žádné rozměry vitríny.

Zákres vitríny v situaci D.1.2.1. je pro ocenění nedostatečný.

Žádáme zadavatele o upřesnění této položky. Nebo je dodávka vitríny čistě v kompetenci uchazeče?

Odpověď č. 10:

Zadavatel upravil soupis prací, a to tak, že množství položky je vynulováno – jedná se duplicitní položku k položce z SO-09 info-panel (INF2), který je zpracována na výkrese IP-01

Text uvedený v žádosti č. 11:

SO 01 – ASŘ – Vnitřní výplně otvorů

V soupisu prací je duplicitně vykázána položka pro dveře ozn. DZ/10 a to jako položka č. 276 a 277.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Odpověď č. 11:

Zadavatel upravil soupis prací, a to tak, že množství položky č. 277 je vynulováno – jedná se duplicitní položku k položce č. 276.

Text uvedený v žádosti č. 12:

SO 02 – ASŘ – Vnitřní výplně otvorů

V soupisu prací a ve výpisu dveří „DV 01_Vnitřní dveře“ jsou vykázány položky pro dveře ozn. 70 a 70i v celkovém počtu 31 ks, které jsou vybaveny kartovými zámky. Tyto zámky společně s terminály přítomnosti jsou vykázány v soupisu prací pro SO02 části Slaboproud – Přístupový systém v počtu pouze 30 ks.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Odpověď č. 12:

Zadavatel doplnil do soupisu prací SO 02 – Stavební část texty položek č. 297 a 298, kde požaduje ocenit dveře bez kartových zámků a současně doplňuje počty kartových zámků a terminálů přítomnosti do soupisu prací SO 02 - Slaboproud, položky č. 42 a 43.

SO 02 – Stavební část

297	K	76610490	Dveře vnitřní 1křidl.dřevěné, plné, oboustranně hladké, vel.900/2100 mm, PO EW 30 DP3-C, zárubeň dvoudílná ocelová do omítaného zdiva tl.cca 160mm, samozavírač - podrobný popis viz tabulky - ozn.70i (bez dodávky kartových zámků a terminálů, viz slaboproud)	kus	29,00
298	K	76610510	Dveře vnitřní 1křidl.dřevěné, plné, oboustranně hladké vč.madla, vel.900/2100mm, PO EW 30 DP3-C, zár. dvoudílná ocel. do omít. zdiva tl.cca 160mm, samozavírač - podrobný popis viz tabulky - ozn.70i (bez dodávky kartových zámků a terminálů, viz slaboproud)	kus	2,00

SO 02 – Slaboproud

Upraveno množství položek

42		00042	Kartový zámek pro ubytovací část	31	ks
43		00043	Terminál přítomnosti	31	ks

Text uvedený v žádosti č. 13:

SO 02 – ASŘ – Vnitřní výplně otvorů

V soupisu prací a ve výpisu dveří „DV 01_Vnitřní dveře“ jsou vykázány položky pro dveře ozn. 60, 62 a 63 v celkovém počtu 3 ks, které jsou vybaveny elektromechanickými zámkami. Tyto zámkové jsou vykázány v soupisu prací pro SO02 části Slaboproud – Přístupový systém v počtu pouze 2 ks.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Odpověď č. 13:

Zadavatel doplnil do soupisu prací SO 02 - Stavební část texty položek č. 292, 293 a 295, kde požaduje ocenit dveře bez elektromechanických zámků a současně doplňuje počty elektromechanických zámků do soupisu prací SO 02 - Slaboproud, položka č. 44.

SO 02 – Stavební část

292	K	76610450	Dveře posuvné 2křídl., automatické, prosklené - bezpečnostní sklo, vel.1200/2100 mm, PO EI 30 DP3 C+S - ozn.60 (bez dodávky elektromechanických zámků, dodávka těchto zámků viz část slaboproud)	kus	1,00
293	K	76610460	Dveře posuvné 2křídl., automatické, prosklené, obloukové - bezpečnostní sklo, vel.1200/2100 mm, PO EI 30 DP3 C+S - ozn.62 (bez dodávky elektromechanických zámků, dodávka těchto zámků viz část slaboproud)	kus	1,00
295	K	76610470	Dveře posuvné 2křídl., automatické, prosklené, obloukové - bezpečnostní sklo, vel.1200/2100 mm, PO EI 30 DP3 C+S - ozn.63 (bez dodávky elektromechanických zámků, dodávka těchto zámků viz část slaboproud)	kus	1,00

SO 02 – Slaboproud

44		00044	Elektromechanický zámek	3	ks
----	--	-------	-------------------------	---	----

Text uvedený v žádosti č. 14:

SO 11.2 – Vodovodní přípojka

Žádáme zadavatele o upřesnění vystrojení vodoměrné šachty. Podle našeho názoru je chybně uvedena dimenze u přírubové redukce 100/50 (označení 4) na kterou navazuje filtr DN 65. Nebo budou armatury (označení 5,6,7 a 8) v dimenzi DN 50?

Odpověď č. 14:

V projektové dokumentaci SO 11.2 – Vodovodní přípojka, výkres VK – 08, vodoměrná šachta je skutečně uvedena chybně dimenze přírubové redukce 100/50 (označení 4), na kterou navazuje filtr DN 65. Správná dimenze přírubové redukce je 100/65, protože ostatní armatury označené 5,6,7 a 8 budou provedeny v dimenzi DN 65.

Spolu s těmito dodatečnými informacemi vydáváme soupis prací v aktuální verzi – verze 9.

Informujeme, že konec lhůty pro podání nabídek byl v současné době prodloužen do 7. 6. 2016. Tento termín může být ještě prodloužen. Tato skutečnost pak bude oznámena formou dalších dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.