

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ni odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text žádosti je dle ZVZ ve znění doručené žádosti.

Text uvedený v žádosti č. 1:

OBJEKT: SO 08 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

1 SADOVÉ ÚPRAVY (ÚRS 823-1, 800-1)

p.č. 30 100 01-0004 Specifikace - strom listnatý s balem n. kontejnerovaný dub letní
sloupovitý Quercus robur 'Fastigiata', dub letní zlatolistý Q.r. 'Concordia' (3+2)x1,02 122,40
ks - stromy předpěstované o obv.kmene 14-16,nízké nasazení koruny;vitální,bez poškození
na všech částech,zdravé,s dobře rozrostlou korunou,s 1 terminálem;ztratné 2%

Podle obdobné specifikace u jiných položek by podle součtu (3+2)x1,02 mělo být 5,1ks
namísto 122,4 ks

Žádáme zadavatele o upřesnění, která údaj platí - specifikace 5,1 ks nebo uvedené 122,4
kusy?

Odpověď č. 1:

Bylo revidováno množství položky - SO 08 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

30	100 01-0004	Specifikace - strom listnatý s balem n. kontejnerovaný dub letní sloupovitý Quercus robur 'Fastigiata', dub letní zlatolistý Q.r. 'Concordia' (3+2)x1,02	ks	5,10		
----	-------------	--	----	------	--	--

Množství položky bylo nesprávně uvedeno jako 122,4 ks. Nyní je správně uvedeno 5,10 ks.

Omlouváme se a uveřejňujeme v tomto smyslu upravený soupis prací – verze 8.

Informujeme, že konec lhůty pro podání nabídek je v současné době prodloužen do 6. 6. 2016.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.