

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ni odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text žádosti je dle ZVZ ve znění doručené žádosti.

Text uvedený v žádosti pod č. 1:

V PBŘ (požárně bezpečnostním řešení) chybí Technické zprávy jak u SO 01 tak u SO 02, výkresy nejsou na všechna podlaží zvl. u SO 02 chybí výkresy k ubytovacím podlažím. Žádáme zadavatele o doplnění

Odpověď č. 1:

Zadavatel doplňuje na Profil zadavatele Technické zprávy i výkresy požárně bezpečnostního řešení pro objekty SO 01 a SO 02.

Text uvedený v žádosti pod č. 2:

Ocelová konstrukce střechy SO 01 - v TZ (Technická zpráva) jsou poněkud protichůdné informace: odstavec b) říká - navržené materiály a hlavní konstrukční prvky Ocelová konstrukce zastřešení sálu je příhradová z hranatých trubek šroubovaná z jednotlivých dílů (vazníky, vaznice, zavětrování), vazník bude sestaven na zemi - na podlaze nad parkovištěm

a vyzdvižen jeřáby naprefabrikované sloupy. Předpokládá se použití oceli S 235 s trvanlivou povrchovou úpravou bez zinkování. Konstrukce bude opatřena požárními nátěry s obnovitelností po 20 letech.

odstavec i) říká - požadavky na požární ochranu konstrukcí - Železobetonové konstrukce vyhoví do hodnoty R/REI 120 bez dalších úprav. Požární odolnost je tak zajištěna minimálními rozměry prvků a základním krytím, které přesahuje požadavky na krytí výztuže z důvodu požární odolnosti. Ocelové konstrukce jsou navrženy s odolností 15 minut podle požadavků požárního řešení. Ostatní viz požárně bezpečnostní řešení stavby.

Ve výkazu výměr SO 01 - oddíl 4 Vododrovné konstrukce je požadavek na PP (protipožární) nátěr - citace - Montáž a dodávka hlavní nosné ocelové konstrukce střechy, vč. povrchové úpravy a protipožárního nátěru.

Dotaz: má se OK (ocelová konstrukce) střechy SO 01 natírat PP nátěrem i když konstrukčně vyhovuje požadované požární odolnosti? Když ano, tak na jakou požární odolnost?

Odpověď č. 2:

Zadavatel nevidí rozpor mezi odstavci b) a i) technické zprávy Stavebně - konstrukčního řešení objektu SO 01. Přesto upřesňujeme požadavek zadavatele. Uchazeč ocení položku č. 66 soupisu prací s tím, že ocelová konstrukce bude opatřena protipožárním nátěrem s odolností 15 R.

Opět uvádíme, že konec lhůty pro podání nabídek bude prodloužen.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.