


1 PUDORYS 1.NADZEMNIHO PODLAZI M 1:100



	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
		H.01.01 ZÁVĚRŮ	40,94	4 000 / 2 700
H.02.	H.02.01	HLAVNÍ PODESTA	9,22	2 700
	H.02.02	SCH. RAMENO	4,65	2 700
	H.02.03	PODESTA	7,18	3 150
	H.02.04	SCH. RAMENO	4,65	2 700
	H.03	PŘEDSÁLÍ	7,48	2 700
	H.04	CHODBA	34,84	2 600
H.05.	H.05.01	PRVNÍ POMOC	18,54	3 000
	H.05.02	UMÝVÁRNA	4,24	2 700
	H.05.03	WC KABINA	1,64	2 700
	H.06.01	WC ŽENY - UMÝVADLA	3,80	2 700
	H.06.02	WC ŽENY - KABINY WC	8,55	2 700
H.07.	H.07.01	WC MUŽI - UMÝVADLA	3,80	2 700
	H.07.02	WC MUŽI - KABINY WC	8,55	2 700
H.08.	H.08.01	SÁTNÁ ZTP	20,80	2 700
	H.08.02	UMÝVÁRNA	8,99	2 700
	H.09	WC ZTP ŽENY	4,22	2 700
	H.10	WC ZTP MUŽI	4,22	2 700
H.11.	H.11.01	SÁTNÁ ZTP	20,77	2 700
	H.11.02	UMÝVÁRNA	9,06	2 700
H.12.	H.12.01	SKLAD NÁŘADÍ	7,54	3 180
	H.12.02	SKLAD NÁŘADÍ	24,31	3 180
	H.13	PŘEDSÁLÍ	23,10	3 000
H.14.	H.14.01	SPORTOVNÍ HALA	1564,79	9 550
	H.14.02	DEPO MOBILNÍ TRIBUNY	16,38	2 330
	H.14.03	DEPO MOBILNÍ TRIBUNY	11,44	2 330
	H.14.03	DEPO MOBILNÍ TRIBUNY	11,44	2 330
	H.14.03	DEPO MOBILNÍ TRIBUNY	16,38	2 330
	H.15	PROSTOR POD HLED.	14,67	2 330
	H.16	SKLAD	59,23	3 000
	H.17	PROSTOR POD HLED.	14,67	2 330
	H.18	FOYER	234,40	4 000
H.19.	H.19.01	WC MUŽI - UMÝVADLA	9,02	2 750
	H.19.02	WC MUŽI - KABINY WC	18,70	2 750

/pokořování		Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
H1.21	H1.21.01	WC ZTP MUŽI	4,13	2 750	
	H1.21.01	ÚKLID	8,98	2 750	
	H1.21.02	ÚKLID-ŠATNA	3,03	2 750	
	H1.21.03	ÚKLID-UMYVÁRNA	4,13	2 750	
H1.22	H1.22.01	WC ŽENY - UMYVADLA	8,93	2 750	
	H1.22.02	WC ŽENY - KABINY WC	19,23	2 750	
H1.23	H1.23.01	WC ZTP ŽENY	4,24	2 750	
H1.24	H1.24.01	SCHODIŠTĚ	8,04	proměnná min. 2 000	
H1.25	H1.25.01	SCHODIŠTĚ	8,04	proměnná min. 2 000	
H1.26	H1.26.01	SCHODIŠTĚ	8,04	proměnná min. 2 000	

- hranice požárního úseku s odolností požární odstupy
- 45 REI požární odolnost konstrukce
- △ 45 REI požární odolnost stropu
- El 30 DP 3 + C požární úzavěr se samozavíracím nouzové osvětlení
- ⊗ DN 25 vnitřní odběrné místo hadicového systému
- △ Pg plynosný hasičí přístroj práškový
- △ S plynosný hasičí přístroj sněhový
- směr úniku, počet evak. osob
- ⓑ U chráněná úniková cesta typu "B" uměle větrá
- EPS požární úsek vybavený systémem EPS
- SOZ požární úsek vybavený systémem SOZ
- evakuční rozhlas
- E = 22 počet evakuovaných osob v prostoru
- kouřová závesná stěna s odolností E 15 DP 1
- přívod vzduchu pro systém SOZ


$$\pm 0,000 = 353,200 \text{ Bpv}$$

project
project

Projekt MČ Praha 17

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ
CENTRUM "NA CHOBOTĚ"

Architectural rendering of the VICEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM "NA CHOBOTĚ". The image shows a modern, multi-level building with a prominent white, angular roof structure. The building is set against a dark, textured background, possibly representing a night scene or a stylized architectural backdrop. The text "project" is repeated twice in a small, sans-serif font in the top left corner. The text "Projekt MČ Praha 17" is in a larger, bold, sans-serif font. The main title "VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM 'NA CHOBOTĚ'" is in a very large, bold, sans-serif font, with the words "VÍCEÚČELOVÉ" and "SPORTOVNÍ" on one line and "CENTRUM 'NA CHOBOTĚ'" on the line below.

investor
client

Městská část Praha 17
Žalanského č.p. 291/12b
163 02 Praha - řepy
tel.: 00 420 234 683 111

hlavní projektant consultant	 <p>architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec tel.: (+420) 485104880, fax: (+420) 485104490 sial@sial.cz, www.sial.cz</p>
projektant subconsultant	<p>Ing. Jan Tráfiňa Dlouhý Most 226 CZ 463 12 Liberec 25 gsm.: (+420) 603 498 045 e-mail: jan.trafina@worldonline.cz</p>

část projektu project part	D.1 Dokumentace stavebního objektu
část part	D.1.3 Požární bezpečnostní řešení
stavební objekt item	SO 01 Sportovní hala I. a II. SO 03 Sportovací chodby
název výkresu drawing title	PŮDORYS 1.N.P.

vedoucí projektu project director	Ing. arch. Jiří Buček Ing. Zdeněk Dřevěný
vyráběcí drawing by	Ing. J. Trafina
stupeň projektu project stage	Dokumentace pro vydání stavebního povolení
měřítko scale	1:100
číslo projektu project no.	0665
datum date	08/2014
paré drawing set no.	

1NP

OBJEKT

SO 01

SPORTOVNÍ HALA

SO 03

SPOJOVACÍ CHODBY