



LEGENDA VÝKRESU PBŘ

- hranice požárního úseku s odolností
- požární odstupy
- 45 REI požární odolnost konstrukce
- △45 REI požární odolnost stropu
- EI 30 DP3 + C požární uzávěr se samozavíračem
- ⊗ nouzové osvětlení
- ⊗DN 25 vnitřní odběrní místo hadicového systému
- △Pg přenosný hasicí přístroj práškový
- △S přenosný hasicí přístroj sněhový
- 54 směr úniku, počet evak. osob
- (B) U chráněná úniková cesta typu "B" uměle větraná
- (A) U chráněná úniková cesta typu "A" uměle větraná
- (E) evakuační výtah
- EPS požární úsek vybavený systémem EPS
- evakuační rozhlas
- E = 22 počet evakuovaných osob v prostoru
- P.K. panikové hrazdové kování
- P.K.K. panikové klikové kování

Č.M.	ÚČEL MÍSTOSTI	m²	SV. VÝŠKA
S 11	ZÁDVEŘÍ	10.22	3000
S 12	KOČARKY	14.61	3000
S 13	VSTUPNÍ HALA / RECEPCE	68.56	3000
S 14	SCHODIŠTĚ	22.30	
S 15	VSTUPNÍ HALA / BUFET	89.81	3000
S 16	UMÝVARNA	1.77	2400
S 17	WC	1.32	2400
S 18	SKLAD	8.11	2400
S 19	UMÝVARNA	2.23	2400
S 110	WC	2.60	2400
S 111	UMÝVARNA	2.23	2400
S 112	WC	1.70	2400
S 113	UKLID	2.31	2400
S 114	SCHODIŠTĚ	10.18	
B.W 115A	SATNA SPOLEČNÁ (108 SKŘÍNEK)	142.48	3000
B.W 115B	SATNA ŽENY (63 SKŘÍNEK)	71.00	3000
B.W 116	WC - ZTP	4.87	2400
B.W 117	WC / SPRCHY - MUŽI	27.09	3000
B.W 118	WC / SATNA - ŽENY	11.89	3000
B.W 119	WC / SPRCHY - ŽENY	27.09	3000
B.W 120	BAZÉNOVÁ HALA	718.87	7500
B.W 121	PLAVČÍK / SANITÁRNÍ MÍSTNOST	15.22	3000
B.W 122	SKLAD / UKLID	6.57	3000
R 123	RESTAURACE	165.65	3000
R 124	SALONEK	42.13	3000
R 125	CHODBA	7.17	3000
R 126	UMÝVARNA	6.07	2400
R 127	WC	1.53	2400
R 128	WC	1.69	2400
R 129	UMÝVARNA	3.83	2400
R 130	PISOÁRY	3.84	2400
R 131	WC	1.69	2400
R 132	WC - ZTP	4.90	2400
R 133	WC - ZTP	4.70	2400
R 134	UKLID	4.16	2400
R 135	CHODBA	26.84	2400
R 136	SKLAD	8.72	2400
R 137	SKLAD	8.82	2400
R 138	DENNÍ MÍSTNOST	7.54	3000
R 139	KANCELÁŘ	5.25	3000
R 140	WC	1.90	2400
R 141	KUCHYNE	59.42	3000
S 142	SCHODIŠTĚ	16.96	
S 143	CHODBA	6.43	3000
S 144	VELIN	3.49	3000

±0,000=353,200 BpV

D:\vrazitko-obr1.jpg

investor	Městská část Praha 17
client	Zalanského č.p. 291/12b 163 02 Praha - Jeřpy tel.: 00 420 234 683 111
hlavní projektant	<b>SIAL</b> architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec tel.:(+420) 485104880, fax:(+420) 485104490 sial@sial.cz, www.sial.cz
projektant	<b>SIAL</b> architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec tel.:(+420) 485104880, fax:(+420) 485104490 sial@sial.cz, www.sial.cz
subconsultant	
část projektu	D.1 Dokumentace stavebního objektu
project part	
část	D.1.3 Požární bezpečnostní řešení
part	
stavební objekt	<b>SO 02 Ubytovna ,krytý bazén</b>
item	
název výkresu	<b>Půdorys 1NP</b>
drawing title	
vedoucí projektu	Ing. arch. Jiří Buček
project director	Ing. Zdeněk Dřevěný
vypracoval	Ing. Jan Trafina
drawing by	
stupeň projektu	Dokumentace pro vydání stavebního
project stage	povolení
měřítko	1:100
scale	kótováno v mm
číslo projektu	0665
project no.	číslo výkresu
	drawing no.
datum	08/2014
date	číslo revize
	revision no.
paré	
drawing set no.	

OBJEKT  
**SO 02**  
UBYTOVNA , KRYTÝ BAZÉN