



LEGENDA VÝKRESU PBŘ

- hranice požárního úseku s odolností
- požární odstupy
- 45 REI požární odolnost konstrukce
- △45 REI požární odolnost stropu
- EI 30 DP3 + C požární uzávěr se samozavíračem
- ⊗ nouzové osvětlení
- ⊕DN 25 vnitřní odběrní místo hadicového systému
- △Pg přenosný hasicí přístroj práškový
- △S přenosný hasicí přístroj sněhový
- 54 směr úniku, počet evak. osob
- (B) U chráněná úniková cesta typu "B" uměle větraná
- (A) U chráněná úniková cesta typu "A" uměle větraná
- (E) evakuační výtah
- EPS požární úsek vybavený systémem EPS
- evakuační rozhlas
- E = 22 počet evakuovaných osob v prostoru
- P.K. panikové hrazdové kování
- P.K.K. panikové klikové kování

Č.M.	ÚČEL MÍSTOSTI	m²	SV. VÝŠKA
S 4.1	SCHODIŠTĚ	19.14	-
U 4.2	SKLAD	8.16	3050/2200
U 4.3	UKLID	2.09	3050
S 4.4	CHODBA	5.63	3050
S 4.5	SCHODIŠTĚ	14.54	-
S 4.6	TECHNIKA	6.20	2200
S 4.7	CHODBA	7.58	3050/2200
B.W 4.8	ODPOČÍVARNA	119.89	3000
B.W 4.9	SKLAD	12.27	3050
S.B.W 4.10	SKLAD / TECHNIKA	16.15	3050/2200
U 4.11	CHODBA	63.03	2500
U 4P11	POKOJ	15.91	2700
U 4P12	PŘEDSÍN / ŠATNA	5.20	2400
U 4P13	KOUPELNA	3.89	2400
U 4P2.1	POKOJ	15.80	2700
U 4P2.2	PŘEDSÍN / ŠATNA	5.13	2400
U 4P2.3	KOUPELNA	3.89	2400
U 4P3.1	POKOJ	15.80	2700
U 4P3.2	PŘEDSÍN / ŠATNA	5.13	2400
U 4P3.3	KOUPELNA	3.89	2400
U 4P4.1	POKOJ	15.80	2700
U 4P4.2	PŘEDSÍN / ŠATNA	5.13	2400
U 4P4.3	KOUPELNA	3.89	2400
U 4P5.1	POKOJ	15.80	2700
U 4P5.2	PŘEDSÍN / ŠATNA	5.13	2400
U 4P5.3	KOUPELNA	3.89	2400
U 4P6.1	POKOJ	15.80	2700
U 4P6.2	PŘEDSÍN / ŠATNA	5.13	2400
U 4P6.3	KOUPELNA	3.89	2400
U 4P7.1	POKOJ	15.80	2700
U 4P7.2	PŘEDSÍN / ŠATNA	5.13	2400
U 4P7.3	KOUPELNA	3.89	2400
U 4P8.1	POKOJ	15.80	2700
U 4P8.2	PŘEDSÍN / ŠATNA	5.13	2400
U 4P8.3	KOUPELNA	3.89	2400
U 4P9.1	POKOJ	15.80	2700
U 4P9.2	PŘEDSÍN / ŠATNA	5.13	2400
U 4P9.3	KOUPELNA	3.89	2400
U 4P10.1	POKOJ	15.91	2700
U 4P10.2	PŘEDSÍN / ŠATNA	5.20	2400
U 4P10.3	KOUPELNA	3.89	2400

±0,000=353,200 BpV

D:\vrazitko-obr1.jpg

investor	Městská část Praha 17
client	Žalanského č.p. 291/12b 163 02 Praha - Jeřpy tel.: 00 420 234 683 111
Hlavní projektant	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec tel.: (+420) 485104880, fax: (+420) 485104490 sial@sial.cz, www.sial.cz
projektant	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec tel.: (+420) 485104880, fax: (+420) 485104490 sial@sial.cz, www.sial.cz
subconsultant	
část projektu	D.1 Dokumentace stavebního objektu
project part	
část	D.1.3 Požární bezpečnostní řešení
part	
stavební objekt	SO 02 Ubytovna ,krytý bazén
item	
název výkresu	Půdorys 4NP
drawing title	
vedoucí projektu	Ing. arch. Jiří Buček
project director	Ing. Zdeněk Dřevěný
vypracoval	Ing. Jan Trafina
drawing by	
stupeň projektu	Dokumentace pro vydání stavebního
project stage	povolení
měřítko	1:100
scale	kótováno v mm
číslo projektu	0665
project no.	číslo výkresu
	drawing no.
datum	08/2014
date	číslo revize
	revision no.
paré	
drawing set no.	

OBJEKT
SO 02
UBYTOVNA , KRYTÝ BAZÉN