


LEGENDA VÝKRESU PBŘ

- hranice požárního úseku s odolností
--- požární odstupy
45 REI požární odolnost konstrukce
△45 REI požární odolnost stropu
EI 30 DP3 + C požární uzávěr se samozavíračem
⊗ nouzové osvětlení
⊕DN 25 vnitřní odběrní místo hadicového systému
△Pg přenosný hasicí přístroj práškový
△S přenosný hasicí přístroj sněhový
→54 směr úniku, počet evak. osob
ⓑ U chráněná úniková cesta typu "B" uměle větraná
Ⓐ U chráněná úniková cesta typu "A" uměle větraná
Ⓔ evakuační výtah
EPS požární úsek vybavený systémem EPS
evakuační rozhlas
E = 22 počet evakuovaných osob v prostoru
P.K. panikové hrazdové kování
P.K.K. panikové klikové kování

Č.M.	ÚČEL MÍSTOSTI	m²	SV. VÝŠKA
S 011	SCHODIŠTĚ	14.54	-
S 012	CHODBA	11.11	3000
S 013	CHODBA	29.67	3000
S 014	CHODBA	19.62	3000
S 015	SATNA (ZAMĚSTNANCI)	7.92	2700
S 016	UMÝVARNA (ZAMĚSTNANCI)	4.62	2700
S 017	SATNA (ZAMĚSTNANCI)	7.92	2700
S 018	UMÝVARNA (ZAMĚSTNANCI)	4.62	2700
F 019	SATNA	12.21	2700
F 0110	UMÝVARNA	7.10	2700
F 0111	SATNA	12.21	2700
F 0112	UMÝVARNA	7.10	2700
F 0113	SATNA (ZAMĚSTNANCI)	7.76	2700
F 0114	UMÝVARNA (ZAMĚSTNANCI)	4.52	2700
F 0115	ÚKLID	3.07	3600
F 0116	SKLAD	3.17	2700
F 0117	SKLAD	5.30	2700
F 0118	FITNESS	285.64	3000
F 0119	FITNESS - SÁL	94.08	3000
F 0120	WC - ZTP	4.30	2400
F 0121	UMÝVARNA	4.24	2400
F 0122	PISOAR	1.84	2400
F 0123	WC	1.73	2400
F 0124	UMÝVARNA	4.24	2400
F 0125	WC	1.73	2400
F 0126	WC	1.73	2400
F 0127	SKLAD	35.25	2400
S 0128	CHODBA	9.28	3600
S 0129	SCHODIŠTĚ	14.54	-
S 0130	CHODBA	63.96	2400
R 0131	CHODBA / ZÁSOB. RESTAURACE	32.61	2400
R 0132	SATNA	3.67	2400
R 0133	UMÝVARNA	3.12	2400
R 0134	WC	1.60	2400
R 0135	SATNA	3.67	2400
R 0136	UMÝVARNA	3.12	2400
R 0137	WC	1.60	2400
R 0138	ÚKLID	3.62	2400
R 0139	SKLAD POTRAVIN	17.67	2400
R 0140	SKLAD ZELENINY	6.51	2400
R 0141	PŘÍPRAVA ZELENINY	7.17	2400
R 0142	SKLAD / OBALY	6.14	2400
R 0143	SKLAD / ODPADKY	3.50	2400
S 0144	SATNA / SPRCHA	4.61	2400
S 0145	WC	2.57	2400
S 0146	TECHNICKÁ ZARÍZENÍ	827.40	3600
S 0147	SKLAD / DÍLNA ÚDRŽBY	6.79	2400
S 0148	SKLAD	6.79	2400
S 0149	SKLAD	6.78	2400
S 0150	TECHNICKÁ ZARÍZENÍ	23.19	3600



±0,000=353,200 BpV

D:\vrazitko-obr1.jpg

investor	Městská část Praha 17
client	Zalanského č.p. 291/12b 163 02 Praha - Jeřáb tel.: 00 420 234 683 111
hlavní projektant	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec tel.: (+420) 485104880, fax: (+420) 485104490 sial@sial.cz, www.sial.cz
projektant	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec tel.: (+420) 485104880, fax: (+420) 485104490 sial@sial.cz, www.sial.cz
subprojektant	
část projektu	D.1 Dokumentace stavebního objektu
project part	
část part	D.1.3 Požární bezpečnostní řešení
stavební objekt	SO 02 Ubytovna , krytý bazén
item	
název výkresu	Půdorys 1PP
drawing title	
vedoucí projektu	Ing. arch. Jiří Buček
project director	Ing. Zdeněk Dřevěný
vypracoval	Ing. Jan Trafina
drawing by	
stupeň projektu	Dokumentace pro vydání stavebního
project stage	povolání
měřítko	1:100
scale	kótováno v mm
číslo projektu	0665
project no.	číslo výkresu
	drawing no.
datum	08/2014
date	číslo revize
	revision no.
paré	
drawing set no.	

1PP
OBJEKT
SO 02
UBYTOVNA , KRYTÝ BAZÉN

B - 01