

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha – Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ni odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text otázek je dle ZVZ ve znění doručené žádosti.

Text uvedený v žádosti pod č. 1:

Mohl by zadavatel vyjasnit blíže následující položky v Zadávací dokumentaci: u požadovaného vzorku pro SO 01,03 – stavební část odpovídající položce č.518 - zadavatel požaduje předložit vzorek podlahy v celé skladbě vč. všech podkladních vrstev. Mohl by zadavatel specifikovat, jak si vzorek představuje? Takto složitý vzorek je náročný na zhotovení a uchazeči se jeví předkládat celou skladbu vč.všech podkladních vrstev tak, jak je definováno v projektové dokumentaci ve skladbě F DP-1 pro účely výběrového řízení za zbytečné.

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje předložení dle textu zadávací dokumentace, tj. podlaha pro sportovní účely s nášlapnou vrstvou ze sportovního linolea nebo vinylu (PVC) pro celoplošně pružnou podlahu (dle skladby F DP-1). Zhotovitel předloží vzorek podlahy v celé skladbě vč. podkladních vrstev.

Text uvedený v žádosti pod č. 2:

Uchazeč žádá o bližší specifikaci položky č.235 v SO 02 – stavební část: M+D obkladu bazénové haly z děrovaných desek vhodných do mokrého prostředí na nosné kci z Al profilů. V projektové dokumentaci chybí bližší specifikace materiálu a tl. desek vč. výkresu Al profilů.

Odpověď č. 2:

Je specifikováno od konce str. 3 dokumentu F-07, ve složce D.1.1_Arch-stavební řešení, S02, Dokumentace objektů (D.), ve složce DPS Projektové dokumentace stavby - vnitřní cementovláknitá perforovaná deska- Fermacell H2O tloušťka 13mm, $m = \text{cca} 2 \lambda_u = 0,0173 \text{ W/(mK)}$.

Děkujeme a těšíme se na Vaše nabídky.