

REV. NO.	POPIS / ANNOTATION		DATUM / DATE		
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	ROZS-studio s.r.o. PETRSKÁ 1426/1, 11000 PRAHA 1 tel.: +420 604 466 326, e-mail: filip@rozs-studio.cz	ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. F. ROZSÍVAL	VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. F. ROZSÍVAL	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP <div></div>	
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER	Architektonicko stavební řešení ROZS-studio s.r.o.	ČÁST/PART D.1	VYPRACOVAL/DRAFTER Ing. Filip Rozsival		
INVESTOR / DEVELOPER	MČ Praha 17 - Řepy Žalanského 291/12b, Praha 6				
AKCE / PROJECT	Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské Pláni - Ke kulturnímu domu PARC. Č. 1381/1, K. Ú. ŘEPY - 729701			PODPIS / SIGNATURE	
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE	TABULKA SKLADEB		DATUM / DATE	12/2017	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER <div>D.1.7</div>
ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER			2017005		
POČET FORMÁTŮ / FORMAT					
MĚŘÍTKO / SCALE					
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				

S01 - CHODNÍK V MÍSTĚ PŘEJEZDU

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (např. BEST BEATON)	DL	80 mm	ČSN 73 6131-1
KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKODRŤ ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ $E_{def,2} > 120 \text{ Mpa}$	ŠD	40 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ $E_{def,2} > 70 \text{ MPa}$	MZK	150 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
ŠTĚRKODRŤ min. ŠDB ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ PLÁŇ $E_{def,2} > 45 \text{ MPa}$	min. ŠDB	150 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
CELKEM		420 mm	

S02 - CHODNÍK POCHOZÍ ČÁST

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (např. BEST BEATON)	DL	60 mm	ČSN 73 6131-1
KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKODRŤ ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ $E_{def,2} > 50 \text{ Mpa}$	ŠD	40 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
ŠTĚRKODRŤ ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ $E_{def,2} > 30 \text{ MPa}$	min. ŠDB	150 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
CELKEM		250 mm	

S03 - DOPLNĚNÍ KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM

ASFALTOVÝ BETON ACO 11	ACO 11 (ABS II)	40 mm	ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121)
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	PSA	0,5 kg/m ²	ČSN EN 12271 (ČSN 73 6129)
OBALOVÉ KAMENIVO ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ $E_{def,2} > 130 \text{ MPa}$	ACP 16+ (OKS II)	80 mm	ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121)
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ $E_{def,2} > 80 \text{ MPa}$	MZK	150 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
ŠTĚRKODRŤ ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ $E_{def,2} > 45 \text{ MPa}$	ŠDA	200 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
CELKEM		470 mm	

VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO SOUPISU PRACÍ SVÝM JMÉNEM, JSOU POUZE REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT ZA JINÉ, KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ.