




ŘEZ 7-7




ŘEZ 8-8




ŘEZ 9-9



ŘEZ 10-10



ŘEZ 11-11



S01 - CHODNÍK V MÍSTĚ PŘEJEZDU			
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (např. BEST BEATON)	DL	80 mm	ČSN 73 6131-1
KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKODŘŤ ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ E _{def,2} > 120 MPa	ŠD	40 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ E _{def,2} > 70MPa	MZK	150 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
ŠTĚRKODŘŤ min. ŠDB ÚPRAVA A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ E _{def,2} > 45MPa	min. ŠDB	150 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
CELKEM		420 mm	

S02 - CHODNÍK POCHOZÍ ČÁST			
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (např. BEST BEATON)	DL	60 mm	ČSN 73 6131-1
KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKODŘŤ ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ E _{def,2} > 50 MPa	ŠD	40 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
ŠTĚRKODŘŤ ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ E _{def,2} > 30MPa	min. ŠDB	150 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
CELKEM		250 mm	

S03 - DOPLNĚNÍ KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM			
ASFALTOVÝ BETON ACO 11	ACO 11 (ABS II)	40 mm	ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121)
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	PSA	0,5 kg/m2	ČSN EN 12271 (ČSN 73 6129)
OBALOVÉ KAMENIVO ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ E _{def,2} > 130MPa	ACP 16+ (OKS II)	80 mm	ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121)
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ E _{def,2} > 80MPa	MZK	150 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
ŠTĚRKODŘŤ ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ E _{def,2} > 45MPa	ŠDA	200 mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)
CELKEM		470 mm	

VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO SOUPISU PRACÍ SVÝM JMÉNEM, JSOU POUZE REFERENČNÍ A JE MOŽNO JE NAHRADIT ZA JINÉ, KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK

REV. / NO.	POPS / ANNOTATION			DATUM / DATE			
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	ROZS-studio s.r.o. PETRSKÁ 1426/1, 11000 PRAHA 1 tel.: +420 604 466 326, e-mail: filip@rozs-studio.cz	ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. F. ROZSÍVAL	VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. F. ROZSÍVAL	<div>AUTORIZAČNÍ RAŠTIDLO / REGISTRATION STAMP</div> <div></div>			
	PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER	Architektonicko stavební řešení ROZS-studio s.r.o.	ČÁSTI/PART D.1			VYPRACOVAL/DRAWER Ing. Filip Rozsival	
INVESTOR / DEVELOPER	MČ Praha 17 - Řepy Žalanského 291/12b, Praha 6						
AKCE / PROJECT	Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské Pláni - Ke kulturnímu domu PARC. Č. 1381/1, K. Ú. ŘEPY - 729701			POPS / SIGNATURE			
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 02			DATUM / DATE	ČKOPJE / COPY	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER	
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE				DATUM / DATE			12/2017
				ČÍSLO ZNÁMKY / JOB NUMBER			2017005
				POČET FORMÁTŮ / FORMAT			
	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	MĚŘÍTKO / SCALE	1:50		D.1.6		

TATO DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA ATELIEREM MVRF - ARCHITEKTI A JE CHRÁNĚNA PODLE ZÁKONA Č. 121/200 sb., NENÍ POUŽITO JEJÍ UŽITÍ, POŘÍZOVÁNÍ REPRODUKCE, ANI JAKÉKOLI ÚPRAVY BEZ SOUHLASU AUTORIZOVANÉ OSOBY Z ATELIERU ROZS-studio s.r.o., (C) ROZS-studio
V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORU MEZI SKUTEČNOSTÍ A PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA