



POZNÁMKA:

1. Rozvodná soustava: **3 + PEN, AC-50 Hz, 3x 400/230 V, TN - C**
2. Ochrana před N.D. neživých částí: **z a k l a d n í - samostatným odpojením od zdroje podle ČSN 332000-4-41 ed 2**
3. Ochrana před N.D. živých částí: **iz o l a c í - podle ČSN 332000-4-41 ed 2**
k r y t í m - podle ČSN 332000-4-41 ed 2
4. Provedení zaizolací: **podle ČSN 332000-4-41 ed 2. ČSN 332000-5-54 ed 2. ČSN 332000-5-52 ed 2.**

– podle ČSN 332000-4-41 ed 2, ČSN 332000-5-54 ed 2, ČSN 332000-5-52 ed 2, ČSN 333320 ed 2,
– nové instalace napájených kabely zemí v chráněných a suchout v tuhých
– instalaci, trubkách a napojení (vysokovoltovými vodiči) na trvalá povrchová
vedení budov,
– slově napojení je provedeno v rámci měření interní instalace budovy a
její příkonové rezervy ve stávající rozvodnici úseku RSc-1,
– zařízení je opatřeno náhradním benzínovým zdrojem pro běžný provoz stanice

elektrické energie