


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍST. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|
| A.2.1 | KUCHYŇ | 11,95 | |
| A.2.2 | KANCELÁŘ | 13,20 | |
| A.2.4 | TŘÍDA | 48,72 | |
| A.2.6 | HERNA | 38,28 | |
| A.2.8 | LOŽNICE | 55,68 | |
| A.2.9 | SKLAD | 4,08 | |
| A.2.11 | SKLAD | 3,06 | |
| A.2.12 | UMÝVÁRNA DĚTI | 20,39 | |
| A.2.13 | WC DĚTI | 6,74 | |
| A.2.14 | ŠATNA DĚTI | 17,89 | |
| A.2.15 | CHODBA | 4,03 | |
| A.2.16 | UMÝVÁRNA UČITELÉ | 1,26 | |
| A.2.17 | WC UČITELÉ | 1,26 | |
| A.2.19 | ŠATNA UČITELÉ | 9,63 | |
| A.2.20 | SCHODIŠTĚ | 13,3 | |
| A.2.21 | ŠATNA - BOTY | 12,92 | |

| ČÍSLO MÍST. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|
| A1.2.22 | SCHODIŠTĚ | 13,3 | |
| A1.2.23 | SCHODIŠTĚ | 13,3 | |
| A1.2.25 | CHODBA | 4,03 | |
| A1.2.26 | UMÝVÁRNA UČITELÉ | 1,26 | |
| A1.2.27 | WC UČITELÉ | 1,26 | |
| A1.2.28 | CHODBA | 4,03 | |
| A1.2.29 | ŠATNA DĚTI | 17,89 | |
| A1.2.30 | WC DĚTI | 6,74 | |
| A1.2.31 | UMÝVÁRNA DĚTI | 20,39 | |
| A1.2.32 | SKLAD | 3,06 | |
| A1.2.34 | SKLAD | 4,08 | |
| A1.2.35 | TŘÍDA | 48,72 | |
| A1.2.37 | HERNA | 38,28 | |
| A1.2.38 | TŘÍDA | 48,72 | |
| A1.2.41 | KANCELÁŘ | 9,91 | |
| A1.2.42 | KUCHYŇ | 11,95 | |
| C2.43 | CHODBA | 25,89 | |
| C2.44 | VENKOVNÍ TERASA | 22,97 | |

LEGENDA

| | |
|---|---|
| | NOVÉ DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO – VENTIL KOMPAKT<br>NOVÉ KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO |
| TVR15 | Termostatický radiátorový ventil s plynulým nastavením kv=0,79/2K, DN15 přímý + TERMOREG. HLAVICE DX |
| RŠ | Regulační šroubení radiátorové s uzavřením, a vypouš. kv=1,31, DN15 přímé |
| TV | Termostatický radiátorový ventil součást dodávky tělesa – ventil kompakt + hlavice DX |
| VEK15 | Připojovací armatura s vyp. pro otop. tělesa VK DN 15, kv=1,48– dvoutrubka |

teplota vody vytápění 70/50°C

ZAREGULOVÁNÍ OBJEKTU A TOPNOU ZKOUŠKU NUTNO PROVÉST PŘED MONTÁŽÍ TRV HLAVIC !!!

NASTAVENÍ VŠECH REGULAČNÍCH ARMATUR NA OTOP. TĚLESECH – VIZ. VÝKRES SCHEMA OTOPNÝCH TĚLES

S Z V J

VÝKRES SKUTEČNÉHO STAVU
DATUM: 8.2019
VYPRACOVAL: MILOŠ STŘEDA

| | | |
|---|---|---|
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | INVESTOR: Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy | AXEN |
| DATUM: 10/2018 | STAVBA: MŠ Bendova 1123/1, Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT | |
| STUPEŇ PROJEKTU: PP | | |
| PROJEKTANT: Ing. Ženožička | M.I.P.: AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice | PŘÍLOHA: D1.4.4 1:50 |
| KONTROLOVAL: Ing. Malý | | |
| VYPRACOVAL: Ing. Ženožička | | |
| NÁZEV: Projektová dokumentace MŠ 1123 PŮDORYS 2. NP | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | LIST: 04 - 10 |