SOCHÁŇOVA objekt 1176

1 NADZEMNÍ PODLAŽÍ



2 NADZEMNÍ PODLAŽÍ



Legenda:

- –01– Označení pořadí tělesa v místnosti
- Přívodní potrubí mater. uhlíková ocel tenkostěná s pozinkovaným povrchem
- Zpětné potrubí mater. uhlíková ocel tenkostěná s pozinkovaným povrchem
- (27) Číslo označení stoupačky
- Vypouštěcí kohout kulový
- Kohout kulový
- Tělesa ocelová desková s bočním připojením typ 22
- Všechna neoznačena tělesa výška 600
- Tělesa budou osazeny regulačním uzavíratelným šroubením DN15
- Tělesa budou osazeny stávajícími ventily s termo hlavicemi Heimeier

HIP PROJEKTU ING. PEČEŇA	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PEČEŇA	NOVATERM s.r.o Zborovská 58 150 00 PRAHA 5 tel: 775 210 933	Č.SADY
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. PEČEŇA	VYPRACOVAL MICHÁLEK M.		
INVESTOR MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17			
STAVBA REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ MŠ Sochňova 1175–1176, P–6	STUPEŇ RPD		PROF.
	PROFESE VYTÁPĚNÍ		
MÍSTO STAVBY MŠ Sochňova 1176–1176, Praha 6 – Řepy	DATUM 08/2015		
OBJEKT MŠ Sochňova 1176	MĚŘÍTKO 1:60		Č.VÝKR.
VÝKRES PŮDORYS 1. A 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ	FORMÁT 16x44		3
	ZAK.ČÍSLO		