SOCHÁŇOVA objekt 1176

2 NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Číslo místnosti	Popis místnosti	Em (lx)	Emin/Em	Ra	Teplota chromatické osoby
2.1	skład knihárek, herna	300	0.4	80	4000K
2.2	chodba, schodiště	100	0.4	80	4000K
2.3	úklidová komora	100	0.4	80	4000K
2.4	šatna dívčí	200	0.4	80	4000K
2.5	šatna, um. A wc učitelé	200	0.4	80	4000K
2.6	skład knihárek, herna	300	0.4	80	4000K
2.7	umývárna dívčí	200	0.4	80	4000K
2.8	wc dívčí	200	0.4	80	4000K
2.9	herna knihárna	300	0.4	80	4000K
2.10	pracovna dívčí	300	0.4	80	4000K
2.11	přípravna jídel				-
2.12	skład hraček	100	0.4	80	4000K
2.13	pyrnová místnost	300	0.4	80	4000K
2.14	úklidová komora	100	0.4	80	4000K
2.15	kabinet				-
2.16	herna knihárna				-
2.17	chodba, schodiště	150	0.4	80	4000K
2.18	chodba				-
2.19	úklid				-
2.20	kabinet	300	0.6	80	4000K
2.21	hedvična	500	0.6	80	4000K
2.22	zemědělská	500	0.6	80	4000K
2.23	kancelář	500	0.6	80	4000K
2.24	herna knihárna				-
2.25	skład hraček				-
2.26	wc				-
2.27	umývárna dívčí				-
2.28	šatna dívčí	200	0.4	80	4000K
2.29	chodba				-
2.30	wc				-
2.31	úklid				-
2.32	chodba				-
2.33	schodiště				-
2.34	přípravna jídel				-
2.35	šatna, um. A wc učitelé	200	0.4	80	4000K
2.36	skład hraček	100	0.4	80	4000K
2.37	pyrnová místnost	300	0.6	80	4000K
2.38	pracovna dívčí	300	0.4	80	4000K
2.39	herna knihárna	300	0.4	80	4000K
2.40	wc dívčí	200	0.4	80	4000K
2.41	umývárna dívčí	200	0.4	80	4000K

LEGENDA :

- svítidlo TYP A - dle specifikace v TZ. Stropní svítidlo, symetrická charakteristika 1x LED 33,5W, 4000K / CRI ≥ 80, 230V/ 50Hz; IP 20 Nestmívatelné
- svítidlo TYP B - dle specifikace v TZ. Nástěnné nebo nadstropní svítidlo, symetrická charakteristika 1x LED 18W, 4000K / CRI ≥ 80, 230V/ 50Hz; IP 54 Nestmívatelné
- KABEL CYKY-o 3x1,5(svítelný obvod+ovládání)
- KABEL CYKY-J 3x1,5(svítelný obvod)
- KABEL CYKY-J 5x1,5(svítelný obvod+ovládání)
- KABEL CYKY-J 5x1,5(Zvuplnaný svítelný obvod)

ZADAVATEL:	MĚSTSKÁ ČÁST: Městská část Praha 17, Žalanského 291/32b, 163 02, Praha 6
DATUM: 09/2017	
STUPEŇ PROJEKTU: DPS	STAVBA: MŠ Sochářova 1176, Praha 6 Řepy
PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Sobotka	
KONTROLOVAL: Ing. Jan Bedřich	AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice
VYPRACOVAL: Ing. Jaroslav Sobotka	
NÁZEV: MŠ Sochářova 1176 – Rekonstrukce osvětlení Situace 2. N.P.	

AXEN

VÝKRES: D1.4.1	MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO: 1464	
HLAVNÍ TYP: E05	LIST: -