


				<b>PLÁN PLUS, s.r.o.</b> HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 283841569      E-mail: plan.plus@volny.cz	
					
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:	
OBJEDNATEL:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6				
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6				
MÍSTO STAVBY:	ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY, LAUDOVA 1024/10, PRAHA 6				
VEDOUČÍ:	ING. MARTIN EHRENTAL				
ODP.PROJEKTANT:	ING. JAN KREISINGER				
VYPRACOVAL:	ING. JAN KREISINGER				
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTAL				
ČÁST PROJEKTU:		DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	STUPEŇ PROJEKTU:    DPS    ČÍSLO ZAKÁZKY:    21945 ČÍSLO VÝKRESU:    REVIZE:    PARÉ:
<b>D.1.4.4.</b> VYTÁPĚNÍ		<b>IV.Q 2019</b>	<b>2 x A4</b>	<b>M 1:50</b>	<b>21945 D.1.4.4.a.05</b> <b>R0</b>

## VÝKAZ VÝMĚR

				<b>Akce : REKONSTRUKCE ŠATNY A TŘÍD VČETNĚ REKONSTRUKCE STOUPAČEK VODY A KANALIZACE V ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY</b>				UPOZORŇUJEME, že obchodní značky a názvy výrobků uvedené v dokumentaci jsou pouze orientační a slouží ke stanovení kvalitativních či technických požadavků. Dodavatel je oprávněn nabídnout jiná, technicky a kvalitně obdobná řešení.		
				<b>SO 01 Pavilon A1 - WC</b> <b>Část : D.1.4.4.a - 05 VYTÁPĚNÍ - Výkaz výměr</b>						
Zkratka profese	Číslo objekt	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>1. DEMONTÁŽE</b>						
VYT	A1	1	R položka	Demontáž otopných těles komplet - včetně radiátorových armatur -11 kpl - pozor po ukončení stavebních prací bude montováno zpět- viz dále		1.1.1.	ks	11		
VYT	A1	2	R položka	Demontáž radiátorových armatur a termohlavice u 11 kpl těles		1.1.2.	kpl	11		
VYT	A1	3	733 11-0806	Demontáž potrubí - přípojek těles a spodní části dotčených stoupaček - 7kpl - tenkostěnná ocel spojovaná lisováním - 15x1,2 - cca 40 m		1.2.1.	m	40		
VYT	A1	4	733 89-0803	Přesun hmot a odvoz sutě		1.3.1.	kpl	1		
				<b>2. OTOPNÁ TĚLESA</b>						
				<b>Stávající desková ocelová otopná tělesa Radik Ventil Kompakt typ x výška x délka Standard Radik VK jen ZPĚTNÁ MONTÁŽ</b>						
VYT	A1	5	735 15-91x R	10VK-500x700 (10VKL-500x700)		2.1.1.	ks	4		
VYT	A1	6	735 15-91x R	11VKL-500x600		2.1.2.	ks	1		
VYT	A1	7	735 15-91x R	11VKL-500x1000 (11VK-500x1000)		2.1.3.	ks	2		
VYT	A1	8	735 15-91x R	10VK-500x1400 (10VKL-500x1400)		2.1.4.	ks	4		
				<b>3. ARMATURY</b>						
				<b>závitové - jen montáž stávajících demontovaných radiátorových armatur a termohlavice</b>						
VYT	A1	9	734 26-xxxxR	Stávající přímá regulační šroubení -montáž		3.1.1.	ks	11		
VYT	A1	10	734 22-16..R	Stávající demontované termostatická hlavice - v provedení pro veřejné prostory -jen montáž		3.1.2.	ks	11		
				<b>4. POTRUBÍ</b>						
VYT	A1	11	R položka	Tenkostěnné potrubí z uhlíkové oceli v ně pozinkované 15x1,2, spojované lisováním, včetně press fitinek, včetně montáže		4.1.1.	m	46		
				<b>5. HZS - Paušál - upřesní dodavatelská firma</b>						
VYT	A1	12	HZS	Vypuštění topného systému		5.1.1.	hod	4		
VYT	A1	13	R položka	Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310		5.1.2.	kpl	1		
VYT	A1	14	HZS	Komplexní topná zkouška dle ČSN 06 0310 v přiměřeném rozsahu		5.1.3.	hod	5		
VYT	A1	15	HZS	Drobné stavební přípomocce		5.1.4.	hod	3		
				<b>NÁKLADY ZA PROFESI VYTÁPĚNÍ CELKEM</b>						