

				PLÁN PLUS, s.r.o. HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz					
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:					
OBJEDNATEL:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6					STAVBA: REKONSTRUKCE ŠATNY A TRÍD VČETNĚ REKONSTRUKCE STOUPÁČEK VODY A KANALIZACE V ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 PAVILON B1 - ZTI NÁZEV VÝKRESU: VÝKAZ VÝMĚR			
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6								
MÍSTO STAVBY:	ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY, LAUDOVA 1024/10, PRAHA 6								
VEDOUcí:	ING. MARTIN EHRENTAL								
ODP.PROJEKTANT:	ING. JAN KREISINGER								
VYPRACOVAL:	ING. JAN KREISINGER								
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTAL					STUPEŇ PROJEKTU:	DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY:	21945
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ	DATUM: IV.Q 2019	FORMÁT: 3 x A4	MĚŘÍTKO: M 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 21945 D.1.4.4.a.05		REVIZE:	R0	PARÉ:	

VÝKAZ VÝMĚR

				Akce : REKONSTRUKCE ŠATNY A TŘÍD VČETNĚ REKONSTRUKCE STOUPAČEK VODY A KANALIZACE V ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY				UPOZORŇUJEME, že obchodní značky a názvy výrobků uvedené v dokumentaci jsou pouze orientační a slouží ke stanovení kvalitativních či technických požadavků. Dodavatel je oprávněn nabídnout jiná, technicky a kvalitně obdobná řešení.		
				SO 02 Pavilon B1 - ZTI Část : D.1.4.4.a - 05 VYTÁPĚNÍ - VÝKAZ VÝMĚR						
Zkratka profese	Číslo objekt	Položka a č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1. DEMONTÁŽE						
VYT	B1	1	R položka	Demontáž otopných těles komplet - včetně radiátorových armatur -6 kpl - pozor po ukončení stavebních prací bude montováno zpět- viz dále		1.1.1.	ks	6		
VYT	B1	2	R položka	Demontáž radiátorových armatur a termohlavic u 6 kpl těles		1.1.2.	kpl	12		
VYT	B1	3	R položka	Demontáž otopných těles komplet - včetně radiátorových armatur a termohlavic -25 kpl - pozor po ukončení vymalování tříd a chodeb bude montováno zpět- viz dále - navíc nutno zakrýt (zavíčkovat) před malováním "otvřená" stávající přípojná potrubí, tělesa uložit a zakrýt		1.1.3.	kpl	25		
VYT	B1	4	733 11-0806	Demontáž potrubí - přípojek těles a spodní části dotčených stoupaček - 2kpl - tenkostěnná ocel spojovaná lisováním - 15x1,2 - cca 40 m - navíc nutno zakrýt (zavíčkovat) před malováním "otvřená" potrubí stoupaček		1.2.1.	m	40		
VYT	B1	5	733 89-0803	Přesun hmot a odvoz sutě		1.3.1.	kpl	1		
				2. OTOPNÁ TĚLESA						
				Stávající desková ocelová otopná tělesa Radik Ventil Kompakt typ x výška x délka Standard Radik VK jen ZPĚTNÁ MONTÁŽ						
VYT	B1	6	735 15-91x R	10VK-500x600 (10VKL-500x600)		2.1.1.	ks	6		
VYT	B1	7	735 19-2923 R	Zpětná montáž celkem 25 deskových těles demontovaných dle pol. 1.1.3. - typy 10VK- 500x900, 11VK-500x1400, 11VK-500x1600, 21VK- 500x1600 a 22VK-500x1400 - včetně stávajících armatur na OT a termohlavic		2.2.1.	ks	25		
				3. ARMATURY						
				závitové - jen montáž stávajících demontovaných radiátorových armatur a termohlavic						
VYT	B1	8	734 26-xxxxR	Stávající přímá regulační šroubení -montáž		3.1.1.	ks	6		
VYT	B1	9	734 22-16..R	Stávající demontované termostatická hlavice - v provedení pro veřejné prostory - jen montáž		3.1.2.	ks	6		
				4. POTRUBÍ						
VYT	B1	10	R položka	Tenkostěnné potrubí z uhlíkové oceli v ně pozinkované 15x1,2, spojované lisováním, včetně press fitinek, včetně montáže		4.1.1.	m	40		
				5. HZS - Paušál - upřesní dodavatelská firma						
VYT	B1	11	HZS	Vypuštění topného systému		5.1.1.	hod	4		
VYT	B1	12	R položka	Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310		5.1.2.	kpl	1		
VYT	B1	13	HZS	Komplexní topná zkouška dle ČSN 06 0310 v přiměřeném rozsahu		5.1.3.	hod	10		

VÝKAZ VÝMĚR

VYT	B1	14	HZS	Drobné stavební přípomoce		5.1.4.	hod	3		
				NÁKLADY ZA PROFESI VYTÁPĚNÍ CELKEM						