


LEGENDA MÍSTNOSTI – PAVILON A1				
Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	PODHLÉD
105	WC ŽENY + OKLID	5,36	2,80 2,70	PLNÝ SDK V=2500 mm
108	WC MUŽI	4,30	2,80 2,70	PLNÝ SDK V=2500 mm
109	BEZBARIÉROVÉ WC	4,49	2,98	PLNÝ SDK V=2500 mm



LEGENDA

-PŘÍVOD VZDUCHU
-ODVOD VZDUCHU
-PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU
-VÝFUK VZDUCHU
-MNOŽSTVÍ PŘÍVADĚNÉHO/ODVADĚNÉHO VZDUCHU
-VZT POTRUBÍ S TEPELNOU ISOLACÍ

Při montáži je nutno postupovat koordinovaně s ostatními profesemi

Přesný typ a barevné provedení koncových VZT elementů nutno konzultovat s odběratelem

Přesné umístění distribučních elementů konzultovat se stavbou

Stěnové mřížky instalovat do osy dveří, cca 200mm nad horní hranou dveří

Před započítím montáže je nutná kontrola místa montáže a porovnání s výkresovou dokumentací

Přesná poloha svislého potrubí v šachtách nutno ověřit před montáží

kps
s.p.a.
TECHNICKÁ PROJEKCE, INŽENÝRSKÁ ČINNOST

V Ošleších 2300/75, 108 00 Praha 10
tel: 281 002 928, 281 002 959
e-mail: kps@kps-vzt.cz

				PLÁN PLUS, s.r.o.			
				HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8			
				Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz			
ZMĚNA:				STAVBA:			
OBJEDNATEL:				REKONSTRUKCE ŠATNY A TŘID VČETNĚ REKONSTRUKCE			
INVESTOR:				STOUPÁČEK VODY A KANALIZACE V ZS GENP. FR. PERINY			
MÍSTO STAVBY:				STAVEBNÍ OBJEKT:			
VEDOUČÍ:				NÁZEV VÝKRESU:			
ODP.PROJEKTANT:				PŮDORYS 1.NP A ŘEZ			
VYPRACOVAL:							
KONTROLOVAL:							
ČÁST PROJEKTU:				STUPEŇ PROJEKTU:		DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 21945
D.1.4.3.				DATUM:		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VZT				IV. Q 2019		21945 D.1.4.3.b.01	PARÉ:
				FORMÁT:		R0	
				3xA4			
				MĚŘÍTKO:			
				1:50			