LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETON
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – OBRYS PODZEMNÍHO (TECHNICKÉHO) PODLAŽÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE – DOZDÍVKY Z KERAMICKÝCH CIHEL
- NOVÉ KONSTRUKCE – ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50, 100 A 150 mm

- Dx – NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV
- Tx – NOVÉ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV
- Vx – NOVÉ VÝROBKY, PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV
- N1 – STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ SESTAVA BUDE OPATŘENA NOVÝM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x VRCHNÍM NÁTĚREM, BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZASKLENÍ.
- N2 – NOVÝ PLNÝ SDK PODHLED, PODHLED BUDE KOTVEN K ZAVĚŠENÉMU SYSTÉMOVÉMU ROŠTU A BUDE OPLAŠTĚN SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI 2x12,5 mm DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- N3 – NOVÁ REVIZNÍ SDK DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU, ROZMĚR DVÍŘEK 300x300 mm, DVÍŘKA BUDOU UMÍSTĚNY KOORDINOVANĚ S UZÁVĚRY V PODHLEDU
- N3c – NOVÁ REVIZNÍ SDK DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU, ROZMĚR DVÍŘEK 400x400 mm, DVÍŘKA BUDOU UMÍSTĚNY POD VENTILÁTOREM VZT, PŘESNOU POLOHU KOORDINOVAT S VZT
- N4 – NOVÝ KOVOVÝ POKOP PRO ZAKLÁDÁCÍ RÝHU, ROZMĚR 600x900 mm, RÁM A POKOP JSOU Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, POKLOP JE VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ, VÝŠKA POKLOPU JE 50 mm A VÝŠKA RÁMU JE 75 mm
- N4c – BUDE PROVEDEN NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC PRO MOŽNOST OSAZENÍ NOVÉHO POKLOPU, VÝŠKA VĚNCE BUDE cca 200 mm
- N5 – NOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA 800x1000 mm, VČETNĚ RÁMU Z NEREZOVÉHO L-PROFILU, RÁM BUDE KOTVEN DO PODLAHY DO KTERÉHO BUDE ULOŽENA ČISTÍCÍ ROHOŽ VÝŠKY 17 mm, PROFILY ROHOŽE JSOU HLINÍKOVÉ ŠÍŘKY 27 mm, JSOU SPOJENY NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY, ROHOŽ BUDE VYBAVENA PRYŽOVÝM A KARTÁČOVÁNÝM PÁSKY
- N6 – DOPLNĚNÍ ZDIVA ZÁKRYTU Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 75 mm, VČETNĚ OSAZENÍ NOVÝCH KOVOVÝCH REVIZNÍCH DVÍŘEK 300x300 mm
- N7 – BUDE PROVEDENA SANACE STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY, POVRCH BUDE OPATŘEN HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU VČETNĚ DOBETONOVÁNÍ VĚNCE ŠACHTY VÝŠKY cca 200 mm, PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁSTROPENÍ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU S BETONEM VYZTUŽENÝM KARI SÍTÍ 8x 150/150 mm A OSAZENÍ NOVÉHO POKLOPU, ROZMĚR ŠACHTY cca 1050x750 mm A HLOUBKA cca 1000 mm
- N8 – PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ BUDE PROVEDENO DOZDĚNÍ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH CIHEL
- N8x – PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ BUDE PROVEDENO DOZDĚNÍ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH CIHEL, VČETNĚ PROVEDENÍ MALBY DOTČENÉ STĚNY MÍ. 111
- N9 – PO PROVEDENÍ VZT BUDE PROVEDENO DOZDĚNÍ A DOPLNĚNÍ PRAKŮ, VČETNĚ PROVEDENÍ NOVÝCH MALEB A KERAMICKÝCH OBKLADŮ NA DOTČENÝCH KONSTRUKCÍCH, ZDIVO BUDE DOPLNĚNO DLE STÁVAJÍCÍHO PŘEDPOKLADU PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE TL. 100 mm, PLOCHA cca 8 m2, DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU DLE STÁVAJÍCÍHO A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DEMONTOVANÝCH PRAKŮ, BUDE TAKÉ PROVEDENO SYSTÉMOVÉ VYOSTŘENÍ POTRUBÍ VZT STŘECHOU, VČETNĚ DOPLNĚNÍ KRYTINY A TĚSNÍCÍ MANŽETY PVC STŘEŠNÍ KRYTINY, PROSTUPY STROPY BUDOU UTĚSNĚNY
- P01 – NAD DVEŘE BUDE ULOŽEN NOVÝ PŘEKLAD Z L PROFILU 2x50x50x5,0 mm ULOŽENÍ MIN. 150 mm, DÉLKA PŘEKLADU BUDE cca 1200 mm
- P02 – NAD DVEŘE BUDE ULOŽEN NOVÝ PŘEKLAD Z L PROFILU 2x50x50x5,0 mm ULOŽENÍ MIN. 150 mm, DÉLKA PŘEKLADU BUDE cca 1300 mm

NP1 – SKLADBA PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY – NAD SUTERÉNEM (NOVÉ VRSTVY 50 – 70 mm)

KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC* R9/A 300x300 mm + PLASTEM MODIFIKOVANÁ SPÁROVACÍ HMOTA ASO FLEXFUGE*	9 mm
FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA MONOFLEX XL*	4 mm
PENETRACE	–
LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO, C30	33 – 53 mm
2–SLOŽKOVÁ MINERÁLNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	4 mm
PENETRACE	–
NEROVNOSTI POVRCHU VYROVNAT CEMENTOVOU MALTOU NAPŘ. ASOCRET–M30	–
ŽELEZOBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL SUTERÉN	cca 250 mm

NP2 – SKLADBA PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY – MIMO SUTERÉN (NOVÉ VRSTVY 243 – 263 mm)

KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC* R10/A, R9/A 300x300 mm + PLASTEM MODIFIKOVANÁ SPÁROVACÍ HMOTA ASO FLEXFUGE*	9 mm
FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA MONOFLEX XL*	4 mm
PENETRACE	–
LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO, C30	42 mm
PE FÓLIE	–
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S	20 mm
HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ SVÁŘENÝ	4 mm
HYDROIZOLAČNÍ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ NATAVENÝ	4 mm
PENETRACE	–
BETONOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6/100x100 mm U OBOU POVRCHŮ	cca 140 mm
DOPLNĚNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO ZÁSYPU A JEHO ZHUTNĚNÍ	cca 20–40 mm
PŮVODNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – BUDE DOHUTNĚN	cca 125 mm
PŮVODNÍ ZEMINA	–

NP3 – SKLADBA PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY – NAD TECHNICKOU CHODBOU (NOVÉ VRSTVY 263 – 283 mm)

KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC* R10/A, R9/A 300x300 mm + PLASTEM MODIFIKOVANÁ SPÁROVACÍ HMOTA ASO FLEXFUGE*	9 mm
FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA MONOFLEX XL*	4 mm
PENETRACE	–
LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO, C30	42 mm
PE FÓLIE	–
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S	20 mm
HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ SVÁŘENÝ	4 mm
HYDROIZOLAČNÍ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ NATAVENÝ	4 mm
PENETRACE	–
BETONOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6/150x150 mm U OBOU POVRCHŮ	cca 140 mm
DOPLNĚNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO ZÁSYPU A JEHO ZHUTNĚNÍ	cca 40–60 mm
PŮVODNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – BUDE DOHUTNĚN	cca 110 mm
ASFALTOVÝ PÁS	cca 4 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TECHNICKÁ CHODBA	cca 140 mm

POZNÁMKA

*** UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZÁMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM**

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- VÝKRES NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JSOU I TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ZPRÁVY POPŘ. I DALŠÍ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH SKLADEB PODLAH JE NUTNÉ ZJIŠŤOVAT ROZMĚRY VÝŠKY VRSTEV, SPÁDY A VÝŠKY SCHODIŠŤ U TOHOTO ROZMĚŘENÍ JE NUTNÁ ÚČAST PROJEKTANTA
- VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU UVEDENY JAKO RELATIVNÍ VÝŠKY OD PŮVODNÍ PODLAHY
- VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ INSTALAČNÍ OTVORY A PROSTUPY VČETNĚ PROSTUPŮ VZT BUDOU ZAZDĚNY Z PLNÝCH CIHEL
- SKLADBY PODLAH JSOU URČENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ
- PŘED PROVEDENÍM JE NUTNO PROVEST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NOVÉ TRASY VZT
- VEŠKERÉ PROSTUPY (VELIKOST A POLOHU) NUTNO NEJPRVE KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ OTVORY A PROSTUPY ZAZDĚNY A KONSTRUKCE DOPLNĚNY
- PŘED PROVEDENÍM PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNÁ KOORDINACE A VYTÝČENÍ TRAS
- PRŮBĚŽNÝ BUDOU KOTVENY KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU POMOCÍ KOTEV V KAŽDÉ 2 LOŽNÉ SPÁŘE
- PŘI MAZÁNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
- V MÍSTECH NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PODLAHY BUDE PROVEDENO VYJMA PLYNOLEHKÝ NAVÁZÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TAKÉ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE; V PŘÍPADĚ NUTNOSTI I ZA POMOCÍ STĚRKOVÝCH ASFALTOVÝCH SYSTÉMOVÝCH IZOLACÍ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PAVILON A1

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA	VÝŠKA	PODLAVA		STĚNY			STROPY			POZNÁMKA
		(m²)	(m)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLED	
101	VSTUP	17,46	3,000 / 2,770	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ, BAREVNÁ**	KERAMICKÝ V. 1730/3000 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	–	
102	SKLAD	3,35	3,000 / 2,770	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	NEŘEŠENO
103	PŘEDÁVACÍ STANICE	3,03	3,000	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	NEŘEŠENO
104	ŠATNY	168,75	3,000 / 2,770	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ, BAREVNÁ**	–	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	–	
105	WC ŽENY + ÚKLID	5,36	2,960 / 2,770	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V=2500 mm	
106	WC MUŽI	4,30	2,960 / 2,770	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V=2500 mm	
109	BEZBARIÉROVÉ WC	4,49	2,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ ***	NOVÁ BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2200 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	PLNÝ SDK V=2500 mm	
111	SKLAD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NEŘEŠENO
112	CHODBA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NEŘEŠENO
113	SKLAD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NEŘEŠENO
114	ZÁZEMÍ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NEŘEŠENO
115	SKLAD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NEŘEŠENO
116	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NEŘEŠENO
117	SCHODIŠTĚ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NEŘEŠENO
118	SKLAD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NEŘEŠENO
127	ZÁZEMÍ + SCHODIŠTĚ	28,17	3,000 / 2,770	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ, BAREVNÁ**	KERAMICKÝ V. 3000 mm	ŠTUKOVÁ	NOVÁ BÍLÁ	–	
128	SKLAD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NEŘEŠENO

** OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY 1500 mm

*** VYSPRAVENÍ OMÍTEK Z 30%

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283941569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:	DATUM:	PČ:	PODPIS:
OBJEDNATEL:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 2911/12b, PRAHA 6	STAVBA:	
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 2911/12b, PRAHA 6		REKONSTRUKCE SATNY A TŘÍD VČETNĚ REKONSTRUKCE STOUPACÍCH VODY A KANALIZACE V ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY
MÍSTO STAVBY:	ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY, LAUDOVA 1024/10, PRAHA 6	STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 PAVILON A1 - ŠATNY
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL		
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ		PŮDORYS 1NP NOVÝ STAV
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS		
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL		

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:
D.1.1. STAVEBNÍ	IV.Q 2019	10 x A4	M 1:50	21945 D.1.1.b. **02**	**R0**	

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21945