



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
A.2.01	CHODBA
A.2.02	WC
A.2.03	CHODBA
A.2.04	UČEBNA
A.2.05	UČEBNA
A.2.06	KABINET
A.2.07	KABINET
A.2.08	POČÍTAČOVÁ UČEBNA
A.2.09	SKLAD
A.2.10	SKLAD OBALŮ

A.2.11	CHODBA
A.2.12	KANCELÁŘ
A.2.13	CHODBA
A.2.14	CHODBA
A.2.15	WC PERSONAL
A.2.16	WC
A.2.17a	DRUŽINA
A.2.17b	DRUŽINA
A.2.17c	HERNA (ping pong)
A.2.18	CHODBA
A.2.19	SBOROVNA
A.2.20	DRUŽINA
A.2.21	DRUŽINA

A.2.22	DRUŽINA
A.2.23	DRUŽINA
A.2.24	DRUŽINA
A.2.25	WC, SPRCHA
A.2.26	CHODBA
A.2.27	TANEČNÍ SÁL
A.2.28	UČEBNA
A.2.29	UČEBNA
A.2.30	UČEBNA

LEGENDA PLYN:



POZNÁMKA
—PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PLYNU BUDE ŘEŠENO V KOORDINACI S GASTROTECHNOLÓGIÍ A PROJEKTANTEM STAVBY/PROFESE PŘI VÝSTAVBĚ.
—FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ ARMATUR, KOORDINÁVANO S ARCHITEKTEM A GASTROTECHNOLÓGIÍ
—VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICI KONSTRUKCI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY—TYP UTĚSNĚNÍ MIN. E45
—POTRUBÍ PLYNOVODU PŮVEDE VOLNĚ PO ZDECH, NAD PODLAHOU
—KLESNUTÍ TEPELNĚ ODSTINĚNO NEREZOVÝM PLECHEM
—V GASTROPROVOZU BUDE ZŘÍZENO ROVNOTLAKÉ, PŘÍPADNĚ PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ, NAD KAŽDÝM SPOTŘEBÍČEM JSOU UMÍSTĚNĚ DIGESTOŘE
—CHRÁNIČKA PLYNOVODU BUDE PŘETAŽENA O 30mm PŘES STAVEBNÍ KONSTRUKCI
—VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICI KONSTRUKCI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY—TYP UTĚSNĚNÍ MIN. E45
—SOLENOIDOVÝ VENTIL BUDE UMÍSTĚN DO PERFOROVANÉ SDK SKŘÍNĚ S DVÍRKY—DODÁVKA STAVBY, KLÍČE BUDOU MÍT ŠKOLNÍK+OBSLUHA VARNÝ A BUDOU OBEZNÁMENI S OBSLUHOU A UMÍSTĚNÍM

Stavební projektant

AKCE:

Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha Španielova 1111 Praha 6 - Řepy

STAVEBNÍK (INVESTOR):

Městská část Praha 17 Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Tomáš Říčař Vondroušova 1207/52 163 00, PRAHA 17 Telefon: +420 735 613 127 Email: ricar@stavebni-projektant.cz

PROJEKTANT:

Michal Vinduška Telefon: +420 777 902 206 Email: vinduskam.zti@gmail.com

VYPRACOVAL:

Michal Vinduška

NÁZEV VÝKRESU:

2.NP- PLYN

STUPEŇ PROJEKTU:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY DPS

ČÁST:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

MĚŘÍTKO:

1:100

DATUM:

03/2020

ČÍSLO VÝKRESU:

D1.4a.16

ČÍSLO PARÉ:

2 A4