

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12.

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích, ev. č. Z2021-019158

ZPŮSOB ZADÁNÍ: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL:

Název: Městská část Praha 17

Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

IČO: 00231223, DIČ: CZ00231223

Zastoupená: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou MČ Praha 17

DOTAZ ze dne 2.7.2021:

Otázka:

Odkazujeme se na dotaz č. 8 ze dne 16.6.2021, resp. na následnou odpověď ze dne 25.6.2021.

Domníváme se, že dotaz nebyl správně pochopen. Technické řešení odvedení splaškových vod z nadzemních částí objektu (nad podsklepenou částí) přes čerpací stanici splaškových je v rozporu s normou ČSN 75 6760 čl. 8 Ochrana proti zpětnému vzduť.

Citace normy:

„Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením podle ČSN EN 12056-4.“

„Kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzduť se nesmí odvádět odpadní vody z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která se nacházejí nad nejvyšší hladinou zpětného vzduť ve stoce.“

Prosíme o objasnění, jak bude zadavatel postupovat při řešení této nesrovnalosti v návaznosti na normu a jestli bude upravovat technické řešení, tedy PD.

Odpověď:

Splaškové kanalizační potrubí není chráněno proti zpětnému vzduť (není na něm osazena žádná zpětná klapka), tudíž stávající řešení není v rozporu s ČSN – technické řešení nebudeme upravovat.

Otázka:

Odkazujeme se na dotaz č. 14 ze dne 16.6.2021, resp. na následnou odpověď ze dne 25.6.2021.

Okna otevíravá v plném rozsahu nezajišťují trvalé větrání bytových jednotek.

Prosíme o objasnění, jak bude zadavatel postupovat při řešení této nesrovnalosti v návaznosti na normu ČSN EN 15 665/Z1 a jestli bude upravovat technické řešení nebo bude

řešit například vydáním pokynů k užívání bytových jednotek, kde bude po obyvatelích požadováno větrání okny.

Odpověď:

Větrání bytových jednotek přirozeně okny je standardní řešení. Trvalé větrání bude řešeno vnitřním předpisem.

V Praze dne 7.7. 2021

.....
Ing. Alois Podaný
vedoucí odboru územního rozvoje a investic