

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 14.

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích, ev. č. Z2021-019158

ZPŮSOB ZADÁNÍ: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL:

Název: Městská část Praha 17

Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

IČO: 00231223, DIČ: CZ00231223

Zastoupená: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou MČ Praha 17

DOTAZ ze dne 22.7.2021:

Dotaz č.1:

Počty jednotlivých typů PVC oken ve výkazu výměr nesouhlasí s výkresem D 1.1.27. (celkový počet souhlasí). Žádáme o prověření a opravu.

Odpověď:

Při prověření jsme na žádný nesouhlas nenarazili. Prosím o konkrétní příklad, kde výkaz výměr nesouhlasí s výkresem D 1.1.27.

Dotaz č.2 :

K části VZT: Větrání CHÚC - jaký je požadovaný přetlak v prostoru schodiště?

Odpověď:

Požadovaný přetlak je 25 Pa – viz technická zpráva PBŘ.

Dotaz č.3 :

K části VZT: Protipožární izolace – je požadována oboustranně odolná izolace?

Odpověď:

Vzhledem k charakteru stavby je požární odolnost chráněného potrubí požadovaná z venkovní strany. Požární odolnost jednotlivých potrubí je dána zatříděním jednotlivých PÚ do SPB a parametrů dle ČSN 73 0872 tab. 1.

Otázka č.4 :

K části VZT: Tepelná izolace – označení tepelné izolace v PD není vzhledem k členitosti potrubí v 1PP zřejmé, je možný popis rozsahu (např. veškeré přívodní potrubí)?

Odpověď:

Rozsah tepelné izolace je popsán v technické zprávě, část 1.2.

Otázka č.5:

Ve výkrese **D11_33_MAT SPECIFIKACE.pdf** je u specifikace povlakové krytiny **M11 – Heterogenní povlaková krytina z přírodního linolea** uvedeno:

NA SCHODIŠTI BUDOU POUŽITY ROHOVÉ, ŠROUBOVANÉ, SAMOLEPÍCÍ, NÁŠLAPNÉ, HLINÍKOVÉ LIŠTY CCA 70X55X3 MM, PROTISKLUZNÉ

NA BOKY SCHODŮ, PODEST A MEZIPODEST BUDOU POUŽITY ROHOVÉ, ŠROUBOVANÉ, SAMOLEPÍCÍ, NÁŠLAPNÉ, HLINÍKOVÉ LIŠTY CCA 25X10X2 MM

Ve výkrese D11_14_TAB MÍSTNOSTÍ.pdf je na schodištích uvedena jako nášlapná vrstva keramická dlažba.

Ve výkazu výměr není položka na dodávku a montáž schodišťových lišt.

Žádáme o vyjasnění.

Odpověď:

Na schodištích bude keramická dlažba tak, jak je uvedeno v tabulce místností i ve výkazu výměr.

V Praze dne 26.7. 2021

.....
Ing. Alois Podaný
vedoucí odboru územního rozvoje a investic