



2.np

Číslo místnosti	Název místnosti	Eav [K]	Emín/Em	Ra	Teplota chromatičnosti
A.2.1	Příprava pokrmů	500	0,6	80	4000K
A.2.2	Logopedie	500	0,6	80	4000K
A.2.4	Pracovna	300	0,6	80	4000K
A.2.6	Společenská místnost	300	0,6	80	4000K
A.2.8	Herna Lehárna	300	0,6	80	4000K
A.2.9	Sklad lehátek	100	0,4	80	4000K
A.2.11	Sklad hraček	100	0,4	80	4000K
A.2.12	Umývárna dětí	200	0,4	80	4000K
A.2.13	WC	200	0,4	80	4000K
A.2.14	Šatna dětí	200	0,4	80	4000K
A.2.15	Chodba	100	0,4	80	4000K
A.2.16	Úklidová komora	100	0,4	80	4000K
A.2.17	WC zaměstnanců	200	0,4	80	4000K
A.2.19	Šatna zaměstnanců	200	0,4	80	4000K
A.2.20	Schodiště	150	0,4	80	4000K
A.2.21	Šatna	200	0,4	80	4000K
A.1.2.22	Schodiště	150	0,4	80	4000K
A.1.2.23	Schodiště	150	0,4	80	4000K
A.1.2.25	Šatna zaměstnanců	200	0,4	80	4000K
A.1.2.26	Úklidová komora	100	0,4	80	4000K
A.1.2.27	WC zaměstnanců	200	0,4	80	4000K
A.1.2.28	Chodba	100	0,4	80	4000K
A.1.2.29	Šatna dětí	200	0,4	80	4000K
A.1.2.30	WC	200	0,4	80	4000K
A.1.2.31	Umývárna dětí	200	0,4	80	4000K
A.1.2.32	Sklad hraček	100	0,4	80	4000K
A.1.2.34	Sklad lehátek	100	0,4	80	4000K
A.1.2.35	Herna Lehárna	300	0,6	80	4000K
A.1.2.37	Společenská místnost	300	0,6	80	4000K
A.1.2.38	Pracovna	300	0,6	80	4000K
A.1.2.41	Logopedie	500	0,6	80	4000K
A.1.2.42	Příprava pokrmů	500	0,6	80	4000K
C.2.43	Vnitřní komunikace se schodištěm	150	0,4	80	4000K

A-X.X/Z

- | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|---|---------------|--------|--------|------|--------|---------|
| JAKÝMŮV TÍLO: | | MÍSTO: | |  | | | | | | |
| DATUM: | | Městská část Praha 17
Zašumské 291/12b, 163 02, Praha 6 | | | | | | | | |
| STUPNĚ PŘEDSTÍ: | | DĚLA: | | | | | | | | |
| DPS | | MŠ Benátská 1058/22b, Praha 6 – Řepy | | | | | | | | |
| REALIZÁTOR: | | K.L.P. | | | | | | | | |
| Ing. Lukáš Široký | | AXEN, s.r.o. | | | | | | | | |
| KONTROLA: | | Touřimská 1058/22b, 197 00, Praha 9 | |  | | | | | | |
| Ing. Lukáš Široký | | a.s. | | | | | | | | |
| VÝKONATEL: | | Touřimská 1058/22b, 197 00, Praha 9 | | | | | | | | |
| Ing. Lukáš Široký | | a.s. | | | | | | | | |
| NÁZEV: | | | | <table border="1"> <tr> <td>PRŮJEM</td> <td>MĚŘENÍ</td> </tr> <tr> <td>D1.4.1</td> <td>1:50</td> </tr> <tr> <td>PRŮJEM</td> <td>1:50 A4</td> </tr> </table> | PRŮJEM | MĚŘENÍ | D1.4.1 | 1:50 | PRŮJEM | 1:50 A4 |
| PRŮJEM | MĚŘENÍ | | | | | | | | | |
| D1.4.1 | 1:50 | | | | | | | | | |
| PRŮJEM | 1:50 A4 | | | | | | | | | |
| Rekonstrukce osvětlení
Situatione 2. NP | | | | <table border="1"> <tr> <td>ČÍSLO PRŮJEMU</td> <td>PRŮJEM</td> </tr> <tr> <td>E05</td> <td></td> </tr> </table> | ČÍSLO PRŮJEMU | PRŮJEM | E05 | | | |
| ČÍSLO PRŮJEMU | PRŮJEM | | | | | | | | | |
| E05 | | | | | | | | | | |