



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 STAROSTKA

Systémové číslo VZ
P22V00000005

Vyřizuje/linka
Kvasnicová/295

Datum
16.6.2022

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, zadavatel podlimitní veřejné zakázky na dodávky „**MŠ Bendova – rekonstrukce elektroinstalace**“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“):

rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení:

JM – Elektro s.r.o., Jana Palacha 1297, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 275 57 766

ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona.

O d ů v o d n ě n í

Jedno z hodnotících kritérií byl nejnižší max. příkon svítidel. Součástí nabídky byl podklad „Tabulka specifikace nabízených svítidel“, do kterého bylo potřeba uvést hodnoty jednotlivých nabízených svítidel. Dne 26. 05. 2022 podala nabídku společnost JM – Elektro, s.r.o. V této nabídce nebyly doloženy požadované doklady prokazující shodu požadovaných výrobků. Dne 01. 06. 2022 byla uchazeči zaslána žádost o doložení chybějících podkladů. Účastník dne 03. 06. 2022 požadované doklady svítidel doložil. Zároveň předložil upravenou tabulku specifikace nabízených svítidel, která byla součástí zadávací dokumentace.

Úprava spočívala ve změně hodnot příkonu u svítidel typu A. V předložených technických listech a v tabulce specifikace svítidel ze dne 03. 06. je uveden příkon nově 33/44W. Zřejmě se jedná o nabídku dvou typů svítidel. V nabídce byl u svítidla typu A deklarován příkon 36W.

Účastník dále v rámci zadávacího řízení uvedl v krycím listu nabídky a do elektronického nástroje E-ZAK hodnotu u kritéria nejnižšího max. příkonu 14,4 kW. Po provedení kontrolního přepočtu tohoto kritéria byla dle nabídky uchazeče vypočtena výsledná hodnota 14,7 kW. Po doplnění a změně u svítidel typu A s 33W byl celkový příkon vypočten na 14,25kW, s příkonem svítidla typu A 44W byl celkový příkon vypočten na hodnotu 16,1kW.

Změna příkonu svítidla/svítidel má vliv na celkový příkon, tedy na naplnění jednoho z kritéria

hodnocení. Dále byly zjištěny rozpory (odlišný výpočet max. příkonu dle typu svítidel oproti deklarované hodnotě kritéria nejvyšší max. příkon svítidel) a nejasnosti (typ svítidla 33/44W).

P o u ě n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona, které musí stěžovatel zadavateli doručit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.

Rozhodnutí o vyloučení se dle § 53 odst. 5 zákona považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami.

Mgr. Alena Kopejtková
starostka MČ Praha 17