

POZNÁMKA

PŘESNÉ POLOHY SIFONŮ PRO ODVODNĚNÍ VZT POTRUBÍ A CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NUTNO PŘEDEM KOORDINOVAT
S VYBRANÝM DODAVATELEM VZT A BUDOU ZAKRESLENY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI !
NAPOJENÍ TĚCHTO ÚKAPŮ DO KANALIZACE BUDE PROVEDENO VŽDY PŘES SIFONY S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACH. UZÁVĚRKOU !
PŘESNÉ POLOHY SIFONŮ A VÝVODŮ KANALIZACE V PROSTORACH KUCHYNĚ NUTNO PŘEDEM KOORDINOVAT
S VYBRANÝM DODAVATELEM KUCHYŇSKÉHO ZAŘÍZENÍ
PŘESNÉ POLOHY ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK PRO PRAČKY NUTNO PŘEDEM KOORDINOVAT
S VYBRANÝM DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ V PRÁDELNĚ

PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÉ KANALIZACE MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY
ČSN 73 60 05 (PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
ČSN 75 67 60 (VNITŘNÍ KANALIZACE)
ČSN 75 61 01 (STOKOVÉ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY)
ČSN EN 1610 (PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK)
A VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ NORMY

TATO DOKUMENTACE NEOBSAHUJE DETAILNÍ ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ, JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ. PRO TENTO ÚČEL JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM JEDNOTLIVÝCH PRACÍ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ:

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET
Umyvadlo 55cm	KERAMICKÉ UMYVADLO ŠÍŘKY 550 MM, HLOUBKY 420 MM – BÍLÁ BARVA UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII SOUČÁSTÍ KOMPLETU UMYVADLA BUDE: – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA – UMYVADLOVÝ SIFON – PROVEDENÍ CHROM – UMYVADLOVÁ VÝPUST – CLICK CLACK – PROVEDENÍ CHROM – KERAMICKÝ KRYT NA SIFON S INSTALAČNÍ SADOU – INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLO HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 850 MM NAD PODLAHOU PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 40 (PP–HT)	12
Zdravotní umyvadlo 64cm	KERAMICKÉ INVALIDNÍ UMYVADLO ROZMĚRU 640x550 MM – BÍLÁ BARVA S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, S POJISTNÝM PŘEPADEM (OTVOREM) SOUČÁSTÍ KOMPLETU UMYVADLA BUDE: – SIFON UMYVADLA – ZABUDOVANÝ VE STĚNĚ – PROVEDENÍ CHROM – UMYVADLOVÁ VÝPUST – CLICK CLACK – PROVEDENÍ CHROM HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU UMÍSTĚNÍ INVALIDNÍHO UMYVADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 40 (PP–HT)	35
Stojící výlevka	KERAMICKÁ VÝLEVKA – 425x500 MM STOJÍCÍ SE SKLOPNOU PLASTOVOU MŘÍŽKOU – BÍLÁ BARVA ODPAD ZADNÍ VODOROVNÝ DN 100 TĚSNĚ NAD VÝLEVKU UMÍSTIT NÍZKOPOLOŽENOU SPLACHOVACÍ PLASTOVOU NÁDRŽKU BÍLÉ BARVY PRO SAMOSTATNÉ STOJÍCÍ KLOZETY, BOČNÍ PŘÍVOD VODY 3/8", DUAL FLUSH 3/6 l, VČETNĚ KOLENA	1
Závěsný klozet – délka 53 cm	ZAVĚSNÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM – KERAMICKÁ, BÍLÁ BARVA DÉLKA KLOZETU 530 MM MÍSA UCHYCENÁ NA PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM VÝŠKOVÁ GROVEŇ ZAVĚSNÉ WC MÍSY 400 MM NAD PODLAHOU SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, SE ZPOMALOVACÍM MECHANISMEM SLOWCLOSE	6
Závěsný klozet invalidní	ZAVĚSNÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM – PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MÍSA KERAMICKÁ, BÍLÁ BARVA DÉLKA KLOZETU 700 MM MÍSA UCHYCENÁ NA PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ BEZ POKLOPU S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, PLASTOVÉ ÚCHYTY VÝŠKOVÁ GROVEŇ HORNÍ HRANY SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY = 460 MM NAD PODLAHOU ČELNÍ STĚNA KLOZETU VE VZDÁLENOSTI 700 MM OD STĚNY UMÍSTĚNÍ INVALIDNÍHO WC MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	35

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET
Montážní rám PU	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU INSTALACI (DO SÁDROKARTONU) MONTÁŽNÍ RÁM PRO UMYVADLO PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV, TV – 1/2" (PPR 20x2,8mm) PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 50 (PP–HT)	8
Montážní rám PM	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU INSTALACI (DO SÁDROKARTONU) MONTÁŽNÍ RÁM PRO MADLO	32
Předstěnový instalační systém PZ	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZAZDÍVÁNÍ + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO – POCHROMOVANÉ MATNÉ – OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV – 1/2" (PPR 20x2,8mm) NAPOJENÉ DO NÁDRŽKY V PŘEDSTĚNĚ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 100 (PP–HT)	32
Předstěnový instalační systém PSI	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU INSTALACI (DO SÁDROKARTONU) – MODUL PRO OSOBY SE SNÍŽENOU HYBNOSTÍ + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO – POCHROMOVANÉ MATNÉ – OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU s MOŽNOSTÍ VESTAVBY ODDÁLENÉHO SPLACHOVÁNÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV – 1/2" (PPR 20x2,8mm) NAPOJENÉ DO NÁDRŽKY V PŘEDSTĚNĚ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 100 (PP–HT)	9
Pisoár s automatickým splachovačem P	KERAMICKÝ URINÁL ANTIVANDAL S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM S KOMPLETNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM – PROVEDENÍ ANTIVANDAL – BÍLÁ BARVA KOMPLETNÍ SPLACHOVACÍ SYSTÉM SKRYTÝ ZA PISOÁREM SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI BUDE NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V, DC, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ – PRO NAPÁJENÍ MAX. 5 URINÁLŮ INSTALAČNÍ KABELÁŽ OD ZDROJE K PISOÁRŮM SOUČÁST DODÁVKY ZTI PŘED VSTUP VODY DO VENTILU JE NUTNO VŽDY PŘEDŘADIT FILTR (SÍTKO PRO URINÁL) ! NA PŘÍVOD VODY K JEDNOTLIVÉMU PISOÁRU ČI SESTAVĚ PISOÁRŮ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA ZPČTNÁ ARMATURA ! PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 50 (PP–HT)	3
Podlahová vpust VP50–V	PLASTOVÁ PODLAHOVÁ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM (PŘÍPOJENÍ DN 50), S PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚRKOU PRIMUS, S PLASTOVÝM VÝŠKOVĚ STAVITELNÝM NÁSTAVCEM # 110 MM S NEREZ. RÁMEM 121x121MM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI 115x115mm ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR "PRIMUS" FUNGUJE JAK S, TAK I BEZ VODY (BEZ VODY NEZAPÁCHÁ). KONSTRUKCE VPUSTI MUSÍ ODPOVÍDAT SKLADBĚ DANÉ PODLAHY A MUSÍ BÝT DOKONALÉ HYDROIZOLOVÁNA VHODNOU IZOLAČNÍ SOUPRAVOU DOPORUČENOU VÝROBCEM VPUSTI V SOULADU S DANOU SKLADBOU PODLAHY KAPACITA ODTOKU: min. 0,5 l/s	37
Podlahová vpust VP50–S	PLASTOVÁ PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM (PŘÍPOJENÍ DN 50), S PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚRKOU PRIMUS, S PLASTOVÝM VÝŠKOVĚ STAVITELNÝM NÁSTAVCEM # 110 MM S NEREZ. RÁMEM 121x121MM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI 115x115mm ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR "PRIMUS" FUNGUJE JAK S, TAK I BEZ VODY (BEZ VODY NEZAPÁCHÁ). KONSTRUKCE VPUSTI MUSÍ ODPOVÍDAT SKLADBĚ DANÉ PODLAHY A MUSÍ BÝT DOKONALÉ HYDROIZOLOVÁNA VHODNOU IZOLAČNÍ SOUPRAVOU DOPORUČENOU VÝROBCEM VPUSTI V SOULADU S DANOU SKLADBOU PODLAHY KAPACITA ODTOKU: min. 0,5 l/s	1

POPIS INVALIDNÍCH MADEL:

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET
M1	PEVNÉ SVISLÉ MADLO UMÍSTĚNÉ VEDLE INVALIDNÍHO UMYVADLA PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU SVISLÉ MADLO DÉLKY 500 MM – PROVEDENÍ NEREZ PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	35
M2	PEVNÉ INVALIDNÍ MADLO K WC – PROVEDENÍ NEREZ MADLO DÉLKY 800 MM – MADLO UMISTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	35
M3	SKLOPNÉ INVALIDNÍ MADLO K WC S DRŽÁKEM TOALET. PAPÍRU – PROVEDENÍ NEREZ MADLO DÉLKY 800 MM – MADLO UMISTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU SKLOPNÉ MADLO UMÍSTĚNO VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600 MM OD PEVNÉHO MADLA NA DRUHÉ STRANĚ ZÁCHODOVÉ MÍSY PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	35
M4	PEVNÉ NÁSTĚNNÉ MADLO TVARU "L" DO SPRCHOVÉHO PROSTORU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU MADLO DÉLKY 600 MM A VÝŠKY 800 MM – PROVEDENÍ NEREZ MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU A VE VZDÁLENOSTI 900 MM OD ROHU SPRCH. KOUTU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	34
M5	SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU STANDARDNÍ PROVEDENÍ ROZMĚRU 450x450 MM – PLASTOVÝ SEDÁK BÍLÉ BARVY, KONSTRUKCE PROVEDENÍ NEREZ VÝŠKA SEDÁTKA 460 MM NAD PODLAHOU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ SEDÁTKA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	34
PS	PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ INVALIDNÍHO WC (ODDÁLENÉ TLAČÍTKO) – UMÍSTĚNO NA BOČNÍ STĚNĚ V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY A PŘÍSTUPNÉ V DOSAHU Z VOZÍKU UMISTIT VE V. 800 – 1000 MM NAD PODLAHOU UMÍSTĚNÍ ODDÁLENÉHO TLAČÍTKA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	35

LEGENDA:

NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
(VEDENÉ VE STĚNĚ, PŘEDSTĚNĚ ČI PODLAZE ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ – DLE POPISU VE VÝKRESU)
SKLON POTRUBÍ MIN. 3% SMĚREM OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
MATERIÁL – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA),
SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

SX DN XX
NOVÝ SVISLÝ ODPAD GRAVITAČNÍ KANALIZACE – SPLAŠKOVÉ
(STOUPAJÍCÍ, PROCHOZÍ, RESP. KLESAJÍCÍ, RESP. UKONČENÉ KPV)
MATERIÁL SVISLÉHO SVODU – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA),
POZN. "KPV" ZNAMENÁ, ŽE NOVÝ SVISLÝ ODPAD BUDE UKONČEN
POD STROPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ KANALIZAČNÍM PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM
S MŘÍŽKOU PRO MOŽNOST NASÁTÍ VZDUCHU
SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

DX DN XX
NOVÝ SVISLÝ ODPAD VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
(STOUPAJÍCÍ, PROCHOZÍ, RESP. KLESAJÍCÍ) S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ A OZNAČENÍM
MATERIÁL SVISLÉHO SVODU – PVC KG (ORANŽOVÁ BARVA)
SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

WX DN XX
NOVÝ SVISLÝ ODPAD ODVĚTRAVACÍHO POTRUBÍ Z ČERPACÍ STANICE
(STOUPAJÍCÍ, PROCHOZÍ, RESP. KLESAJÍCÍ) S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ A OZNAČENÍM
MATERIÁL SVISLÉHO SVODU – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA)
SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

DN XX - materiál umístění potrubí
ODSKOČENÍ – ZALOMENÍ SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO GRAVITAČNÍHO ODPADU
(POD STROPEM – V PROSTORU NAD PODHLEDEM)
SKLON LEŽATÉ ČÁSTI POTRUBÍ 2% (NENÍ-LI UVEDENO JINAK)

ČKXX–YYNP
ČISTÍCÍ KUS (TVAROVKA) UMÍSTĚNÁ NA SVISLÉM KANALIZAČNÍM ODPADU
S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ (DIMENZE DITTO DIMENZE SVISLÉHO ODPADU)
A S UDÁNÍM VÝŠKY (YY) UMÍSTĚNÍ NAD ČISTOU PODLAHOU PODLAŽÍ V METRECH
(ČKXX–YYPS) – ČISTÍCÍ TVAROVKA JE UMÍSTĚNA POD STROPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ
VEŠKERÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO SKRYTĚ – VE STĚNÁCH, PŘÍČKÁCH,
V ROZÍCH MÍSTNOSTÍ – KDE BUDE ZADEKLOVÁNO SDK.
PŘÍSTUP KE SKRYTÝM ČK BUDE ZAJIŠTĚN BĚLNÍ OTVÍRAVÝMI PLAST. DVÍŘKY ROZMĚRU 150x150 MM

RXX/XX–YYNP
REDUKCE POTRUBÍ UMÍSTĚNÁ NA SVISLÉM KANALIZAČNÍM ODPADU
S PŘÍSLUŠNÝMI DIMENZEMI
A S UDÁNÍM VÝŠKY (YY) UMÍSTĚNÍ NAD ČISTOU PODLAHOU PODLAŽÍ V METRECH
(RXX/XX–VP) – REDUKCE JE UMÍSTĚNA V PODLAZE ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ
(RXX/XX–PS) – REDUKCE JE UMÍSTĚNÁ POD STROPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ

KV
KOUPACÍ VANA – ZVEDÁNÍ A SPOUŠTĚNÍ VANY ZAJIŠTĚNÉ ELEKTROMECHANICKÝM POHONEM,
ZVEDACÍ JEDNOTKA ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELI A UMĚLÝCH HMOT
KORPUS VANY Z HLADKÉHO POLYESTERU ZESÍLENÉHO SKLOLAMINÁTEM
VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ VANA TYPU NAPŘ. PRIMO S PANELEM P200, VČETNĚ ZVEDÁKU – KOMPLETNÍ SYSTÉM (ARJO)
VANU NAPOJIT DO KANALIZACE DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE !
PŘÍPOJOVACÍ VÝVODY KANALIZACE, VČETNĚ ODTOKOVÉ VPUSTI SE SIFONEM PRO ODKANALIZOVÁNÍ VANY MUSÍ BÝT PROVEDENY
DLE INSTALAČNÍHO PŘEDPISU OD VÝROBCE !

LEGENDA ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚR:

ZÚ1 KALICH PRO ÚKAPY OD VZT JEDNOTKY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
ODTOK DN 32, PRO VEDENÍ V PODLAZE ZVĚTŠIT NA DN 50
PŘESNOU POLOHU NUTNO KOORDINOVAT NA STAVBĚ S DODAVATELEM TECHNOLOGIE VZT
REFERENČNÍ PŘÍKLAD: HL21

ZÚ2 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) PRO MYČKU, PRAČKU APOD.
ODTOK DN 40/50
REFERENČNÍ PŘÍKLAD: HL400

±0,000 = 350,65

část dokumentace:	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
část:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
	D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
	D.1.4.1	VODOVOD, KANALIZACE

hlavní architekt, autor :	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	kreslil:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Pavel VINICKh	Ing. Jan Ļ, ESAL	Ing. Jan Ļ, ESAL

stavebník : Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Repy, 163 02
místo stavby : Praha Repy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Repy,
název akce:

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH

výkres :

PŮDORYS 2.NP - ČÁST A - KANALIZACE

BUMAVAPLAN

formát : 14 A4
datum : DUBEN 2020
stupeň PD : DZSPD
číslo zakázky : 01/15/DZSPD
archivní číslo : 01/15/DZSPD
archiv PC : REPY_DSP_DPS_PUD_ZTI
měřítko : 1:75
č. výkresu : 13.