

POZNÁMKA

PŘESNÉ POLOHY SIFONŮ PRO ODVODNĚNÍ VZT POTRUBÍ A CHLADÍCÍCH JEDNOTEK NUTNO PŘEDEM KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM VZT A BUDOU ZAKRESLENY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI !
NAPOJENÍ TĚCHTO ÚKAPŮ DO KANALIZACE BUDE PROVEDENO VŽDY PŘES SIFONY S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACH. UZÁVĚRKOU !
PŘESNÉ POLOHY SIFONŮ A VÝVODŮ KANALIZACE V PROSTORÁCH KUCHYNĚ NUTNO PŘEDEM KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM KUCHYŇSKÉHO ZAŘÍZENÍ
PŘESNÉ POLOHY ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK PRO PRAČKY NUTNO PŘEDEM KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ V PRÁDELNĚ

PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÉ KANALIZACE MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY ČSN 73 60 05 (PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
ČSN 75 67 60 (VNITŘNÍ KANALIZACE)
ČSN 75 61 01 (STOKOVÉ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY)
ČSN EN 1610 (PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK)
A VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ NORMY

TATO DOKUMENTACE NEOBSAHUJE DETAILNÍ ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ, JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ. PRO TENTO ÚČEL JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM JEDNOTLIVÝCH PRACÍ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ:

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET
Zdravotní umyvadlo 64cm UI 640	KERAMICKÉ INVALIDNÍ UMYVADLO ROZMĚRU 640x550 MM – BÍLÁ BARVA – S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, S POJISTNÝM PŘEPADEM (OTVOREM) SOUČÁSTÍ KOMPLETU UMYVADLA BUDE: – SIFON UMYVADLA – ZABUDOVANÝ VE STĚNĚ – PROVEDENÍ CHROM – UMYVADLOVÁ VÝPUST – CLICK CLACK – PROVEDENÍ CHROM HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU UMÍSTĚNÍ INVALIDNÍHO UMYVADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 40 (PP–HT)	45
Závěsný klozet invalidní WCZI 360	ZÁVĚSNÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM – PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ MÍSA KERAMICKÁ, BÍLÁ BARVA DÉLKA KLOZETU 700 MM MÍSA UCHYCENÁ NA PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ BEZ POKLOPU S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, PLASTOVÉ ÚCHYTY VÝŠKOVÁ DROVEŇ HORNÍ HRANY SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY = 460 MM NAD PODLAHOU ČELNÍ STĚNA KLOZETU VE VZDÁLENOSTI 700 MM OD STĚNY UMÍSTĚNÍ INVALIDNÍHO WC MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	45
Předstěnový instalační systém PZ	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM K WC PRO ZAZDÍVÁNÍ + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO – POCHROMOVANÉ MATNÉ – OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV – 1/2" (PPR 20x2,8mm) NAPOJENÉ DO NÁDRŽKY V PŘEDSTĚNĚ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 100 (PP–HT)	26

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET
Předstěnový instalační systém PSI	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM K WC PRO SUCHOU INSTALACI (DO SÁDROKARTONU) – MODUL PRO OSOBY SE SNÍŽENOU HYBNOSTÍ + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO – POCHROMOVANÉ MATNÉ – OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU S MOŽNOSTÍ VESTAVBY ODDÁLENÉHO SPLACHOVÁNÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV – 1/2" (PPR 20x2,8mm) NAPOJENÉ DO NÁDRŽKY V PŘEDSTĚNĚ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 100 (PP–HT)	19
Montážní rám PU	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU INSTALACI (DO SÁDROKARTONU) MONTÁŽNÍ RÁM PRO UMYVADLO PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV, TV – 1/2" (PPR 20x2,8mm) PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – DN 50 (PP–HT)	19
Montážní rám PM	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU INSTALACI (DO SÁDROKARTONU) MONTÁŽNÍ RÁM PRO MADLO	76
Podlahová vpust VP50–V	PLASTOVÁ PODLAHOVÁ VPUST S VODOROVNÝM ODTOKEM (PŘÍPOJENÍ DN 50), S PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚROU PRIMUS, S PLASTOVÝM VÝŠKOVĚ STAVITELNÝM NÁSTAVCEM ø 110 MM S NEREZ. RÁMEM 121x121MM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI 115x115mm ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR "PRIMUS" FUNGUJE JAK S, TAK I BEZ VODY (BEZ VODY NEZAPÁCHÁ). KONSTRUKCE VPUSTI MUSÍ ODPOVÍDAT SKLADBĚ DANÉ PODLAHY A MUSÍ BÝT DOKONALE HYDROIZOLOVÁNA VHODNOU IZOLAČNÍ SOUPRAVOU DOPORUČENOU VÝROBCEM VPUSTI V SOULADU S DANOU SKLADBOU PODLAHY KAPACITA ODTOKU: min. 0,5 l/s	45

POPIS INVALIDNÍCH MADEL:

OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET
(M1)	PEVNÉ SVISLÉ MADLO UMÍSTĚNÉ VEDLE INVALIDNÍHO UMYVADLA PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU SVISLÉ MADLO DÉLKY 500 MM – PROVEDENÍ NEREZ PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	45
(M2)	PEVNÉ INVALIDNÍ MADLO K WC – PROVEDENÍ NEREZ MADLO DÉLKY 800 MM – MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	45
(M3)	SKLOPNÉ INVALIDNÍ MADLO K WC S DRŽÁKEM TOALET. PAPÍRU – PROVEDENÍ NEREZ MADLO DÉLKY 800 MM – MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU SKLOPNÉ MADLO UMÍSTĚNO VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600 MM OD PEVNÉHO MADLA NA DRUHÉ STRANĚ ZÁCHODOVÉ MÍSY PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	45
(M4)	PEVNÉ NÁSTĚNNÉ MADLO TVARU "L" DO SPRCHOVÉHO PROSTORU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU MADLO DÉLKY 600 MM A VÝŠKY 800 MM – PROVEDENÍ NEREZ MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU A VE VZDÁLENOSTI 900 MM OD ROHU SPRCH. KOUTU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	45
(M5)	SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU STANDARDNÍ PROVEDENÍ ROZMĚRU 450x450 MM – PLASTOVÝ SEDÁK BÍLÉ BARVY, KONSTRUKCE PROVEDENÍ NEREZ VÝŠKA SEDÁTKA 460 MM NAD PODLAHOU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ SEDÁTKA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	45
(PS)	PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ INVALIDNÍHO WC (ODDÁLENÉ TLAČÍTKO) – UMÍSTĚNO NA BOČNÍ STĚNĚ V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY A PŘÍSTUPNÉ V DOSAHU Z VOZÍKU UMÍSTIT VE V. 800 – 1000 MM NAD PODLAHOU UMÍSTĚNÍ ODDÁLENÉHO TLAČÍTKA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	45

LEGENDA:

NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
(VEDENÉ VE STĚNĚ, PŘEDSTĚNĚ ČI PODLAZE ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ – DLE POPISU VE VÝKRESU)
SKLON POTRUBÍ MIN. 3% SMĚREM OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
MATERIÁL – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA),
SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

SX DN XX – NOVÝ SVISLÝ ODPAD GRAVITAČNÍ KANALIZACE – SPLAŠKOVÉ
(STOUPAJÍCÍ, PROCHOZÍ, KLESAJÍCÍ, RESP. UKONČENÉ KPV)
MATERIÁL SVISLÉHO SVODU – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA),
POZN. "KPV" ZNAMENÁ, ŽE NOVÝ SVISLÝ ODPAD BUDE UKONČEN POD STROPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ KANALIZAČNÍM PŘIVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM S MŘÍŽKOU PRO MOŽNOST NASÁTÍ VZDUCHU
SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

DX DN XX – NOVÝ SVISLÝ ODPAD VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
(STOUPAJÍCÍ, PROCHOZÍ, RESP. KLESAJÍCÍ) S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ A OZNAČENÍM
MATERIÁL SVISLÉHO SVODU – PVC KG (ORANŽOVÁ BARVA)
SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

WX DN XX – NOVÝ SVISLÝ ODPAD ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ Z ČERPACÍ STANICE
(STOUPAJÍCÍ, PROCHOZÍ, RESP. KLESAJÍCÍ) S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ A OZNAČENÍM
MATERIÁL SVISLÉHO SVODU – PP – SYSTÉM HT (ŠEDÁ BARVA)
SPOJE DO HRDEL NA TĚSNÍCÍ PRYŽOVÉ KROUŽKY

DN XX - materiál umístění potrubí – ODSKOČENÍ – ZALOMENÍ SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO GRAVITAČNÍHO ODPADU
(POD STROPEM – V PROSTORU NAD PODHLEDEM)
SKLON LEŽATÉ ČÁSTI POTRUBÍ 2% (NENÍ-LI UVEDENO JINAK)

ČKXX–YYNP – ČISTÍCÍ KUS (TVAROVKA) UMÍSTĚNÁ NA SVISLÉM KANALIZAČNÍM ODPADU
S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ (DIMENZE DITTO DIMENZE SVISLÉHO ODPADU)
A S UDÁNÍM VÝŠKY (YY) UMÍSTĚNÍ NAD ČISTOU PODLAHOU PODLAŽÍ V METRECH
(XXXX–YYPS) – ČISTÍCÍ TVAROVKA JE UMÍSTĚNÁ POD STROPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ
VEŠKERÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO SKRYTĚ – VE STĚNÁCH, PŘÍČKÁCH,
V ROZÍCH MEZIPODLAŽÍ – KDE BUDE ZADĚLOVÁNO SDK
PŘÍSTUP KE SKRYTÝM ČK BUDE ZAJIŠTĚN BÍLÝMI OTÍRAVÝMI PLAST. DVÍŘKY ROZMĚRU 150x150 MM

RXX/XX–YYNP – REDUKCE POTRUBÍ UMÍSTĚNÁ NA SVISLÉM KANALIZAČNÍM ODPADU
S PŘÍSLUŠNÝMI DIMENZEMI
A S UDÁNÍM VÝŠKY (YY) UMÍSTĚNÍ NAD ČISTOU PODLAHOU PODLAŽÍ V METRECH
(RXX/XX–VP) – REDUKCE JE UMÍSTĚNÁ V PODLAZE ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ
(RXX/XX–PS) – REDUKCE JE UMÍSTĚNÁ POD STROPEM ZOBRAZOVANÉHO PODLAŽÍ

LEGENDA ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚR:

ZU1 – KALICH PRO ÚKAPY OD VZT JEDNOTKY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
ODTOK DN 32, PRO VEDENÍ V PODLAZE ZVĚTŠIT NA DN 50
PŘESNOU POLOHU NUTNO KOORDINOVAT NA STAVBĚ S DODAVATELEM TECHNOLOGIE VZT
REFERENČNÍ PŘÍKLAD: HL21

ZU2 – PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (SIFON) PRO MYČKU, PRAČKU APOD.
ODTOK DN 40/50
REFERENČNÍ PŘÍKLAD: HL400



±0,000 = 350,65

		autorizace:	paré:
část dokumentace:	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
část:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
	D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
	D.1.4.1	VODOVOD, KANALIZACE	

hlavní architekt, autor :	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	kreslil:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Pavel VINICKh	Ing. Jan I, ESAL	Ing. Jan I, ESAL

SUMAVAPLAN

stavebník :	Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02
místo stavby :	Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy,
formát :	14 A4
datum :	DUBEN 2020
stupeň PD :	DZSPD
číslo zakázky :	01/15/DZSPD
archivní číslo :	01/16/DZSPD
archiv PC :	REPY_DSP_DPS_PUD_ZTI

název akce:

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH

výkres :

PŮDORYS 3.NP - ČÁST B - KANALIZACE

měřítko : 1:75

č. výkresu : 18.