3.NP-B



POZNÁMKY

NA KAŽDÉM DESKOVÉM TĚLESE BUDE INSTALOVÁNA ODVZDUŠŇ. ZÁTKA (SOUČÁST DODÁVKY OTOP. TĚLESA)
NAPOJENÍ VŠECH OTOP. TĚLES BUDE PROVEDENO ZE ZDI PŘES ROHOVÉ (OHLOVÉ) PŘÍPOJOVACÍ GARNITURY A SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO PEX–AL–PEX POTRUBÍ
ARMATURY U OTOPNÝCH TĚLES V PROVEDENÍ BRONZ POCHROMOVANÝ
OCELOVÁ POTRUBÍ BUDOU VŽDY NATŘENA 2x ZÁKLAD. NÁTĚREM + 2x KRYCÍM NÁTĚREM
ČÁSTI ROZVODŮ ULOŽENÉ NA NEPŘÍSTUP. MÍSTECH BUDOU FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVÁNY S CEDULKOU OZNAČUJÍCÍ ČÍSLO MÍSTNOSTI
POTRUBNÍ SYSTÉM PO VĚTVÍCH PROPOJUJE STUDZENÝM VOZUCHEM
SYSTÉM PO VYDŠTĚNÍ NAPUSTIT DEMINERALIZOVANOU VODOU
TLAKOVOU ZKOUŠKU PROVEST PODLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A NOREM
PŘED OSAZENÍM OTOPNÝCH TĚLES PROVEST KONTROLNÍ OMĚŘENÍ MIST INSTALACE A KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI –
– INSTALACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ELEKTROINSTALACE, VODA, KANALIZACE, INTERIER
VĚSKERÉ POVOLENÉ ZMĚNY A ODCHYLKY BUDOU PROŠEŽNĚ ZAKRESLOVÁNY DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇ. VENTILY OSADIT DLE POTŘEBY A SPÁDOVÝCH PODMÍNEK !!!
PATROVÉ ROZDĚLOVAČE/SBĚRAČE S KOMPLETNÍ VÝBAVOU
JEDNOTLIVÉ VĚTVE V ROZDĚLOVAČI BUDOU OČÍSLOVÁNY PODLE MÍSTNOSTÍ A VYREGULOVÁNY PRŮTOKOMĚRY
NA ROZDĚLOVAČÍCH BUDE NASTAVENA TLAK. DIFERENCE REGULÁTOREM TLAKOVÉ DIFERENCE

KOMPLETNÍ NEREZOVÝ TŘÍVRSTVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM DN200 PRO KAŽDÝ KOTEL
URČENÝ PRO PŘETLAKOVÝ A KONDENZAČNÍ PROVOZ
VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ
KONTROLNÍ OTVORY PRO MOŽNOU KONTROLU SPALOVACÍHO PROCESU KOTLŮ A ČIŠTĚNÍ
ZMTOVÁNÍ PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
PŘI REALIZACI NUTNO PŘESNĚ ZAMĚŘIT POLOHU KOTLŮ, DALŠÍCH POTŘEBNÝCH ROZMĚRŮ A PŘEPOČÍTAT
KONTROLA, OPRAVA, PŘÍPADNÉ ZMTOVÁNÍ NOVÝCH POMOCNÝCH EVENTUÁLNĚ KOTVICÍCH KONSTRUKCÍ
NÁSLEDNÁ KONTROLA TĚSNOSTI SPOJŮ, NEPOŠKOZENÍ PRVKŮ KOMÍNA

DIMENZI IZOLACÍ PROTRUBÍ BUDOU VŽDY V SOULADU S PLATNOU VYHLÁŠKOU (193/2007) !!!
TLOUŠŤKY IZOLACÍ TRUBIC Z KAMENNÉ VLNY V PODHLEDECH, PODLAHÁCH (ROVNĚŽ PRŮCHODY ZDMI, STROPEM, ...) BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ:
– OD DN50 VČETNĚ TL. 40 MM
– OD DN65 DO DN100 VČETNĚ TL. 50 MM
– DN125 TL. 60 MM
PŘÍPADNÉ ROZVODY V MSTECH, KDE NENÍ DOSTATEČNÝ PROSTOR, BUDE SNÍŽENA TLOUŠŤKA IZOLACE

LEGENDA

16x2 / DN50 — PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ Z PEX–AL–PEX TRUBEK + TEPELNÁ IZOLACE TL. 13 mm

HLAVNÍ ROZVODY (PÁTEŘNÍ ROZVOD, PŘÍPOJENÍ ROZDĚLOVAČŮ VYT. A STOUPAČKY) POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH BEZEŠVÝCH ZÁVITOVÝCH

RV_1.01 — ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ PRO OTOPNÁ TĚLESA

P.B. — PROVEDENÍ PEVNÉHO BODU PŘI UCHYCENÍ POTRUBÍ

15/C — VYPOČTOVÁ VNITŘNÍ TEPLOTA V MSTNOSTI

±0,000 = 350,65

část dokumentace:	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
část:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
	D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ	

hlavní architekt, autor :	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	kreslil:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Pavel VINICKh	LukŠg TS MA, DiS.	LukŠg TS MA, DiS.

stavebník :	Městská část Praha 17, Zalanského 29/1120, Praha - Řepy, 163 02
místo stavby :	Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy,
název akce:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PRAZE ŘEPÍCH
výkres :	PŮDORYS 3.NP - B

ŠUMAVAPLAN

formát :	1/8 A4
datum :	ÚNOR 2020
stupeň PD :	DZSPD
číslo zakázky :	011/5/DZSPD
archivní číslo :	011/6/DZSPD
archiv PC :	Řepy_DZSPD_VYT
měřítko :	1:75
č. výkresu :	D.1.4.2.9