



TATO DOKUMENTACE NEOBSAHUJE DETAILNÍ ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ,
JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
PRO TENTO ÚČEL JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM JEDNOTLIVÝCH PRACÍ
ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

POPIS INVALIDNÍCH MÍSTEL:			
OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU		POČET
M1	PEVNÉ SVISLÉ MÍSTO UMÍSTĚNÉ VEDELE INVALIDNÍHO UMÝVADLA PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ PŮHYBU MÍSTO MĚLO BÝT 500 MM – PROVEDENÍ NEREZ PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MÍSTKA MUSÍ SPLŇVAT VŠECHRE POŽADAVKY ÚHRAŠKY č. 388/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNIČNÍCH POŽADAVKÝCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBAREHOVÉ UŽITÁNÍ STÁVB		27
M2	PEVNÉ INVALIDNÍ MÍSTO K WC – PROVEDENÍ NEREZ MÍSTO BÝT 800 MM – MÍSTO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NA PODLAHU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MÍSTKA MUSÍ SPLŇVAT VŠECHRE POŽADAVKY ÚHRAŠKY č. 388/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNIČNÍCH POŽADAVKÝCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBAREHOVÉ UŽITÁNÍ STÁVB		27
M3	SKUPNÉ INVALIDNÍ MÍSTO K WC S OZÁČENÍM TOILET, PAPÍRU – PROVEDENÍ NEREZ MÍSTO BÝT 800 MM – MÍSTO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NA PODLAHU SKUPNÉ MÍSTO UMÍSTVNÉ VE VEJŠKÉME ZÁCHOZOVÉ MÍSTI 600 MM DO PĚNEJŠÍ MÍSTKA NA DRUHÉ STRANĚ ZÁCHOZOVÉ MÍSTI PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MÍSTKA MUSÍ SPLŇVAT VŠECHRE POŽADAVKY ÚHRAŠKY č. 388/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNIČNÍCH POŽADAVKÝCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBAREHOVÉ UŽITÁNÍ STÁVB		27
M4	PEVNÉ NÁČÍVNÉ MÍSTO TYPU "2" DO SPRCHOVÉHO PROSTORU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ PŮHYBU MÍSTO BÝT 800 MM A VÝŠK 800 MM – PROVEDENÍ NEREZ MÍSTO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NA PODLAHU A VE VEJŠKÉ MÍSTI 800 MM DO ROHŮ SPRCHOV. KOUTU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MÍSTKA MUSÍ SPLŇVAT VŠECHRE POŽADAVKY ÚHRAŠKY č. 388/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNIČNÍCH POŽADAVKÝCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBAREHOVÉ UŽITÁNÍ STÁVB		26
M5	SKUPNÉ SEĎÁTKO DO SPRCHOV. PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ PŮHYBU STÁNKORUM PROVEDENÍ ROZDÍLU 400x400 MM – PLASTOVÝ SEĎÁK BĚLÉ BARVY, KONSTRUKCE PROVEDENÍ NEREZ VÝŠK SEĎÁTKA 400 MM NA PODLAHU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ SEĎÁTKA MUSÍ SPLŇVAT VŠECHRE POŽADAVKY ÚHRAŠKY č. 388/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNIČNÍCH POŽADAVKÝCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBAREHOVÉ UŽITÁNÍ STÁVB		26
	PREMIATKOVÉ SPOUČKOVÁNÍ INVALIDNÍHO WC (ODČALOVÁNÍ TLAČITKA) – UMÍSTĚNÍ NA BOČNÍ STRANĚ V DOSAHU Z. ZÁCHOZOVÉ MÍSTI A PŘÍSTUPNÉ V DOSAHU Z VÝZKRU UMÍSTIT VE V. 900 – 1000 MM NA PODLAHU UMÍSTĚNÍ ODČALOVÁNÍ TLAČITKA MUSÍ SPLŇVAT VŠECHRE POŽADAVKY ÚHRAŠKY č. 388/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNIČNÍCH POŽADAVKÝCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBAREHOVÉ UŽITÁNÍ STÁVB		

$\pm 0,000 = 350,65$

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH

PŮDORYS 1.NP - ČÁST A - KANALIZACE