




**HYGIENICKÁ  
STANICE  
HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY**

...STARÁME SE SPOLEČNĚ  
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ

Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: 22.6.2016  
Naše č. j.: HSHMP 31418/2016 Z.HK/PE  
Sp. zn.: S-HSHMP 31418/2016  
Vyřizuje: MUDr. Zuzana Peterková  
Tel.: 257 000 825 (823)  
E-mail: zuzana.peterkova@hygp Praha.cz  
V Praze dne: 28.7.2016

Šumavaplan, spol. s r.o.  
Krátká 98/III  
342 01 Sušice




### **Výjádření – DŮR - Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích**

Na základě Vaší žádosti posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst.2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, předloženou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“, nároží ul. Engelmüllerova a K Šancím, č. parc. 19, k.ú. Řepy. Investorem stavby je Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha – Řepy.

Po provedeném posouzení dokumentace jednotlivými odděleními HSHMP (HV, HP, EPI) konstatuje Hygienická stanice hl. m. Prahy, že předložený návrh je neúplný, neboť neobsahuje:

1. Zhodnocení akustické situace v území ze stávajících zdrojů hluku a dále ze staveb navrhovaných (liniových) v platné územně plánovací dokumentaci, které by mohly být zdrojem nadlimitního hluku a v souladu s vyhodnocením návrh případných protihlukových opatření. Tato povinnost je stanovena žadatelům § 77 odst. 2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění (od 1.12.2015). V souhrnné zprávě uvedené tvrzení, že „...v blízkosti se nevyskytují žádné významnější zdroje hluku a provoz na komunikacích má nízkou intenzitu...“ musí být prověřeno buď akustickou studií (tj. výpočtem) nebo měřením hluku (tj. ne starší 9 měsíců přede dnem podání žádosti). Upozorňuji, že akustická studie nebo měření hluku musí být zpracováno v souladu s platnou metodikou MZ a ČSN.
2. Dále k žádosti chybí plná moc investora.

Do doby doplnění předložené dokumentace o výše uvedené doklady nemůže orgán ochrany veřejného zdraví – Hygienická stanice hl. m. Prahy návrh komplexně posoudit a tedy ani s ním souhlasit.  
PD si ponechávám k doplnění.

MUDr. Zuzana Peterková  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
pobočky Západ  
  
**Hygienická stanice hl.m. Prahy**  
Pobočka Západ  
Štefánikova 17, 150 00 Praha 5  
tel. 257 000 820, 257 321 206  
fax: 257 325 561

**Příloha:** -  
Co:HK, sekr.