

ŠUMAVAPLAN s.r.o.

19. 10. 2017

Váš dopis ze dne:  
06.10.2017  
Vyřizuje / telefon:  
Ing. Josef Forejt / 267052872

Akce:

Vyřizuje:

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

Krátká 98/III

342 01 Sušice

V Praze dne 16.10.2017

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích"**  
**- K Šancím, parc.č. 19, k.ú. Řepy, Praha 17.**

S předloženou projektovou dokumentací z 08/2017 pro stavební řízení na výše uvedenou stavbu souhlasíme.

Technické řešení odpovídá návrhu zajištění připojení stavby ze sítě PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi), SPP č. **S-142493**.

Výstavba rozvodného zařízení (majetek PREdi) pro dodání požadovaného příkonu elektřiny bude zajišťována v rámci investičního plánu plně nákladem PREdi.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normy Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Norma je přístupná na webových stránkách PREdistribuce, a.s. v části Podnikové normy ([www.predistribuce.cz](http://www.predistribuce.cz)). Případné konzultace řeší útvar PREdi - oddělení netechnických ztrát, e-mail: [podporasp@pre.cz](mailto:podporasp@pre.cz), telefon 267053621.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací. Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a. s. je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, bližší informace na webových stránkách PREdistribuce, a.s. ([www.predistribuce.cz](http://www.predistribuce.cz)).

Za dodržení platných norem a předpisů, odpovídá projektant a prováděcí firma.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a

150 00 Praha 5

31

Ing. Milan Válek

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: Projektová dokumentace

