

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)  
v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“  
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 12. 9. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

### 1. Dotaz účastníka:

Účastník žádá zadavatele o prověření návrhu řešení MaR. V projektové dokumentaci je návrh řízení pouze pro kotelnu. V TZ je uvedeno: “Regulace vnitřní teploty místností. Pokojová teplota jednotlivých místností bude regulována pomocí termostatů umístěných v konkrétních místnostech. Tyto termostaty budou ovládat elektromagnetické ventily konkrétní větve v jednotlivých rozvaděčích vytápění.” Tato informace není bohužel pro odpovídající návrh řešení dostačující a žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace.

Vyjádření Zadavatele:

Požadované informace jsou ve výkresech č. 1.4.7.2 – 1.4.7.5 a dle názoru zadavatele jsou dostatečné.

### 2. Dotaz účastníka:

Ve specifikaci výplní otvorů je uveden požadavek na umístění kliky do výšky 1,1 m. Výška parapetu v místnostech je 0,85 m. Vzhledem k velikosti okenních křídel je nejnižší výška kam lze kliku umístit 1,45 m. V případě, požadavku na původní výšku kliky není dodavatel schopen držet záruku na dodávku oken. Uchazeč žádá zadavatele o zvážení změny výšky kliky nebo návrh na použití pákového ovladače.

Vyjádření Zadavatele:

V úrovni 1,1 m nad podlahou musí být mechanismus, který umožní ovládání otevírání okna. Klička může být výš.

### 3. Dotaz účastníka:

Uchazeč žádá o prověření položky č. 1557 výkazu výměr. Dle názoru uchazeče chybí ve výkazu výměr dodávka a montáž tří kusů dveří D/1816 a položka generální klíč je zde duplicitně.

155E	K	766 142	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI30DP3-S200, přesná spec. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1814	ks	2,000	0,00	0,00 R-polozka
155E	K	766 143	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, přesná spec. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1815	ks	2,000	0,00	0,00 R-polozka
155E	K	766 144	Vypracování návrhu systému generálního klíče	kpl	3,000	0,00	0,00 R-polozka
155E	K	766 145	Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 900+900/1970, EI30DP3-C2-S200, přesná spec. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/1817	ks	2,000	0,00	0,00 R-polozka
155E	K	766 151	Vypracování návrhu systému generálního klíče	kpl	1,000	0,00	0,00 R-polozka
156C	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%		0,00	0,00 CS ÚRS 2022.01
Online PSC		https://easymarketa.urs.cz/Item/73_10/1_2022_61/888766202					

#### Vyjádření Zadavatele:

Tento dotaz byl vypořádán v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

V Průhonicích dne 3. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina  
AQE advisors a.s.  
v plné moci