

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 6. 9. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

1. Dotaz

V projektové dokumentaci je uvedeno, že jako systém Měření a regulace má být systém Siemens. Jelikož se jedná o veřejnou zakázku, předpokládáme, že tento systém nemusíme dodržet a můžeme ve své nabídce uvažovat s jakýmkoli jiným na trhu dostupným systémem?

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi dokumentu 04 D147_01_DPSŘ4_Technická zpráva – MaR, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „04 D147_01_DPSŘ4_Technická zpráva – MaR 2.0“

2. Dotaz

Ve výkazu výměr „Příloha č. 2 - Položkový rozpočet.xlsx“ v listě „SO 01 - Dům s pečovatelsk...“ je položka číslo 692 „kompletní systém měření spotřeby tepla včetně motnáže, obsahující radiové teplotní indikátory, komunikační moduly pro on-line sběr dat, opakovače signálu, venkovní teploměr a technoligický teploměr určující topné dny“, u které je výměra 1 kpl. Takto specifikovanou položku nelze relevantně ocenit. Žádáme o přesnou specifikaci (rozdělení na jednotlivé položky, přesné počty jednotlivých komponent atd.).

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

3. Dotaz

Ve výkazu výměr „Příloha č. 2 - Položkový rozpočet.xlsx“ v listě „SO 01 - Dům s pečovatelsk...“ je položka číslo 958 „zhotovení požárních ucpávek průchodů rozvodného potrubí v požárně dělících konstrukcích“, u které je výměra 1 kpl. Takto specifikovanou položku nelze relevantně ocenit. Žádáme o přesnou specifikaci (počty, případně rozměry ucpávek).

Vyjádření Zadavatele:

20 ks ucpávek, rozměry dle průměrů potrubí. Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

4. Dotaz

Ve výkazu výměr „Příloha č. 2 - Položkový rozpočet.xlsx“ v listě „SO 01 - Dům s pečovatelsk...“ je položka číslo 1474 „Protipožární ucpávka“, u které je výměra 1 kpl. Takto specifikovanou položku nelze relevantně ocenit. Žádáme o přesnou specifikaci (počty, případně rozměry ucpávek).

Vyjádření Zadavatele:

20 ks ucpávek, rozměry dle velikosti kabelových svazků. Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

5. Dotaz

Ve výkazu výměr „Příloha č. 2 - Položkový rozpočet.xlsx“ v listě „SO 01 - Dům s pečovatelsk...“ je položka číslo 1883 „zhotovení požárních ucpávek průchodů rozvodného potrubí v požárně dělících konstrukcích“, u které je výměra 1 kpl. Takto specifikovanou položku nelze relevantně ocenit. Žádáme o přesnou specifikaci (počty, případně rozměry ucpávek).

Vyjádření Zadavatele:

15 ks ucpávek, rozměry dle průměrů potrubí. Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

6. Dotaz

Předpokládáme správně, že kolaudaci stavby si zadavatel zajišťuje sám a zhotovitel mu poskytuje pouze součinnost dle SoD?

Vyjádření Zadavatele:

Kolaudaci bude pro Zadavatele zajišťovat technický dozor stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

V Průhonicích dne 3. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina
AQE advisors a.s.
v plné moci