

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 13. 9. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

1. Dotaz účastníka:

Předmětem zakázky je provedení keramických dlažeb a obkladů.

V příloze projektové zadávací dokumentace D.1.1.33 Materiálová specifikace je uveden keramický obklad M04:

– glazované hutné keramické obkladačky tl. min 7mm – velikost 200x200 – 330x330mm, na částech určených v PD mozaikový obklad cca 25x25mm

-tl. obkladu min 9mm, rozměry 300x600mm

Ve výkaze výměr zadavatele je uvedeno.

1663	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	3 644,900
------	---	-----------	--	----	-----------

1664	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	4 009,390
	VV		3644,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4 009,390
	VV		Součet		4 009,390

V projektové dokumentaci jsme žádné plochy s určením pro mozaikový obklad nenalezli a výkaz výměr rovněž nic takového neuvádí.

Žádáme zadavatele o jednoznačnou informaci, který rozměr a tl. keramického obkladu platí. Pokud zadavatel požaduje instalaci více rozměrů keramického obkladu, případně mozaiky, žádáme o úpravu výkazu výměr a rozdělení položky dodávky materiálu na jednotlivé typy a množství.

Vyjádření Zadavatele:

Rozměr obkladu bude jeden – 300x300 mm, tl. 9 mm.

V Průhonicích dne 3. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina
AQE advisors a.s.
v plné moci