

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 2. 9. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

1. Žádost účastníka:

Upozorňujeme na nesoulad v položkovém rozpočtu. Dle PD jsou položky č. 1543, 1549, 1556 dveře protipožární. V položkovém rozpočtu chybí informace o protipožární odolnosti. Žádáme o sjednocení PD a položkového rozpočtu.

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

2. Žádost účastníka:

V položkovém rozpočtu se vyskytuje pol. č. 1562 Dodávka a montáž skládacích příček, 1 ks. Ve výpisu prvků PSV „ostatní“, prvek „P02“ a výkazu výměr je specifikována skládací příčka. Rozměry jednotlivých sekcí příčky neodpovídají rozměru ve výkresu „Půdorys 1.NP“. Dle půdorysu mají být skládací příčky osazeny do otvorů rozměru 5150x3160 + 2400x3160 + 5150x3160 mm. Žádáme o přezkoumání, případně opravu ve výpisu ostatních výrobků a položkového rozpočtu.

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0“.

3. Žádost účastníka:

Dle projektové dokumentace je na půdoryse 2.NP mezi místností č. 2.121 a 2.122 zakreslena skládací příčka. Tato skládací příčka není však označena a není součástí položkového rozpočtu. Žádáme o informaci, zda je tato skládací příčka součástí výběrového řízení, případně o doplnění do výpisu ostatních výrobků a položkového rozpočtu.

Vyjádření Zadavatele:

Předmětná skládací příčka není předmětem dodávky

4. Žádost účastníka:

V položkovém rozpočtu pro SO 01 se vyskytuje pol. č. 16 a 17 týkající se zřízení a odstranění pomocného mobilního oplocení. V položkovém rozpočtu jsme nenašli položku týkající se samotného pronájmu mobilního oplocení. V položkovém rozpočtu pro SO 03 je uvedena obdobná pol. č. 6 a 7, v daném stavebním díle není též položka pronájmu mobilního oplocení zahrnuta. Žádáme o doplnění položek pro pronájem mobilního oplocení.

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel žádá dodavatele, aby pronájem zahrnul do jednotkové ceny montáže.

5. Žádost účastníka:

S výše uvedenými položkami, tzn. pol. č. 16 a 17 v položkovém rozpočtu SO 01 souvisí dotaz ohledně podrobného výpočtu délky oplocení, který činí 3 435,4 m. Dle našeho názoru je výměra příliš velká, přičemž není možné dle výkazu výměr ověřit její správnost. Žádáme o vysvětlení výpočtu délky oplocení ve výkazu výměr, případně o informaci, jak bude mobilní oplocení v takové délce využito.

Vyjádření Zadavatele:

Tyto zábrany jsou uvažovány u všech výkopů a tam, kde by mohl být rozdíl výšek větší než 1,5 m.

V Průhonicích dne 3. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina
AQE advisors a.s.
v plné moci