

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 32

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)  
v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“  
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 26. 9. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

### 1. Dotaz účastníka:

Upozorňujeme na možný nesoulad ve výkaze výměr u položek týkající se ocelových zárubní.

|      |   |            |  |            |               |
|------|---|------------|--|------------|---------------|
| 279  | M | 55331138R  | <i>zárubeň ocelová pro běžné zdění pro dvoukřídlové dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25</i>                        | <i>kus</i> | <i>21,000</i> |
| 283  | M | 61165196R  | <i>zárubeň ocelová pro běžné zdění pro dvoukřídlové protipožární dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25</i>           | <i>kus</i> | <i>92,000</i> |
| 1503 | M | 553315351R | <i>zárubeň ocelová pro SDK konstrukce pro dvoukřídlové dveře š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25</i>                     | <i>kus</i> | <i>2,000</i>  |
| 1504 | M | 553315352R | <i>zárubeň ocelová pro SDK konstrukce pro dvoukřídlové dveře s požární odolností š. 1200 - 1800 mm - přesná spc viz výkres č. D.1.1.25</i> | <i>kus</i> | <i>22,000</i> |

U zmíněných položek jsme napočítali rozdílný počet kusů. Dle výpisu dveří by počet kusů pro tyto položky měl být:

*pol. č. 279 = 10 ks*

*pol. č. 283 = 103 ks*

*pol. č. 1503 = 0 ks*

*pol. č. 1504 = 24 ks*

Žádáme o kontrolu, zda nedošlo při tvorbě výkazu výměr k překlepu, případně úpravu výkazu výměr.

### Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel upravil přílohu č. 2 zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0.

### 2. Dotaz účastníka:

V půdoryse 1.PP jsou navrženy dřevěné příčky vymezující sklepní kóje.

Dle výpisu ostatních výrobků jsou příčky kójí navrženy na celou výšku místnosti, tzn. 2860 mm.

Zároveň je zde navržen protipožární podhled EI 120. Dle našeho názoru by výška sklepních kójí měla být 2660 mm (od podlahy po podhled), aby nebyla narušena protipožární odolnost.

Žádáme o vyjádření, případně úpravu PD.

**Vyjádření Zadavatele:**

Celistvost požárního podhledu nesmí být narušena. Příčky kójí budou ukončeny pod podhledem.

**3. Dotaz účastníka:**

Upozorňujeme na možný nesoulad u množství v pol. č. 315 - Dodávka a montáž přenosných hasicích přístrojů dle PBŘ stavby, 49ks.

Dle výkresové části jsme napočítali: půdorys 1.PP – 14ks, 1.NP – 10ks, 2.NP – 7ks, 3.NP – 10ks.

Celkový počet je tedy 41ks.

Žádáme o kontrolu položky, případně její úpravu.

**Vyjádření Zadavatele:**

Zadavatel upravil přílohu č. 2 zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 2.0.

V Průhonicích dne 3. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina  
AQE advisors a.s.  
v plné moci