

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 42

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 16. 11. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

1. Žádost účastníka:

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 na dotaz uchazeče uvádí:

6. Dotaz účastníka:

Instalační šachty jsou samostatné požární úseky. Budou tyto instalační šachty v úrovni stropní konstrukce přebetonovány, aby nedocházelo k přenosu hluku instalační šachtou? (chybí akustická studie).

Vyjádření Zadavatele:

Ano instalační šachty budou v úrovni stropu přebetonovány. Akustická studie nebyla požadována a není součástí projektové dokumentace.

Žádáme zadavatele o kontrolu zaslaného Výkazu výměr a uvedení, ve které položce je přebetonování instalační šachty, na výkresech statické části značeno jako NŠ01, obsaženo a současně žádáme o doplnění skladby uvedené stropní konstrukce, její tloušťku.

Pokud výkaz výměr odpovídající položky neobsahuje, neboť jsme odpovídající označení nenalezli v obj. SO01 – Dům s pečovatelskou službou - odd. 4 Vodorovné konstrukce, žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

Vyjádření Zadavatele:

Přebetonování instalačních šachet je započítáno do položek č. 171 – 173, 175, 176

2. Žádost účastníka:

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38 na dotaz uchazeče uvádí:

7. Žádost účastníka:

Podle popisu skladby P48 na v.č. 31 Skladby konstrukcí - podlahy má být na schodištích použita keramická dlažba typu M02. Podle v.č. 33 Materiálová specifikace je požadovaný formát této dlažby 300x600 mm nebo 600x600 mm. Vzhledem k navržené šířce schod. stupňů 320 mm, nelze použít schodové tvarovky formátu 300x600 mm. Při použití schodových tvarovek 600x600 mm se bude jednat o prořez téměř 50 %. Žádáme o upřesnění požadovaného formátu schodových tvarovek, které mají být oceněny v položce 1628 v soupisu prací.

Vyjádření Zadavatele:

Nástupnice i podstupnice budou z dlaždic 300x300 mm. Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 3.0“.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak bude řešení nášlap, který má š. 320 mm dlaždicí š. 300 mm? Ve 300 mm formátu dlažeb je jediným řešením použít schodovou lištu š. minimálně 20 mm, která ovšem není uvedena ve výkazu výměr a obklad schodiště běžnou dlažbou, nikoliv schodovou tvarovkou.

Pokud zadavatel bude požadovat schodovou tvarovku, je řešením použití jiného formátu např. 400/800 mm.

Žádáme tedy zadavatele o upřesnění, kterou z možností má uchazeč ve své cenové nabídce ocenit a o případné doplnění výkazu výměr o dodávku a montáž schodišťových lišt, pokud mají být použity.

Vyjádření Zadavatele:

Dlažba bude 300 x 300 mm. Do Položkového rozpočtu byla přidána výměra na prorez. Zadavatel v návaznosti na tuto otázku uveřejnil novou verzi položkového rozpočtu, který je na profilu zadavatele uveřejněn spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem „Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 4.0“.

V Průhonicích dne 16. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina
AQE advisors a.s.
v plné moci