

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)  
v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“  
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 13. 12. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

### Žádost účastníka:

Jak vyplývá z odpovědi na dotaz č. 1 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.38 měly by být u povlakových podlahových krytin soklové lišty „kovové s vlepenými pásy, výška soklu 100 mm“. Problém je v tom, že na trhu neexistuje provedení kovového soklu s možností vlepení materiálu z podlahové krytiny. Vzhledem k nezanedbatelné výměře soklových lišt (4121,48 m – viz položka 1649 v soupisu prací), žádáme o opravu zadání na provedení soklu u povlakových krytin tak, aby bylo proveditelné z dostupných materiálů. Pro účely DPS se nabízí možnosti provedení soklových lišt např.: HK 100 vytahovaný sokl přes fabion, plastová lišta D 60 life top s vložením materiálu, plastová lišta HSL 6-10 apod.

1649	M	28411007	lišta soklová kovová pro sokl výšky 100 mm	m	4 121,480
	PP		lišta soklová kovová pro sokl výšky 100 mm		
	VV		"koberec" 16,4*1,1		18,040
	VV		"PVC" 3730,4*1,1		4 103,440
	VV		<b>Součet</b>		<b>4 121,480</b>

### Vyjádření Zadavatele:

Je možné místo kovové použít soklovou lištu PVC pro vlepení proužků krytiny. Zadavatel upravil přílohu č. 2 zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 6.0.

V Průhonicích dne 14. 12. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina  
AQE advisors a.s.  
v plné moci