

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 45

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 14. 12. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz 1:

Skládací příčky s označením P/02 nemají uvedený požadavek na zvukovou neprůzvučnost, žádáme o doplnění z důvodu jednotného zadání pro všechny uchazeče.

Vyjádření Zadavatele:

Zvuková neprůzvučnost není požadována.

Dotaz 2:

Žádáme o kontrolu součtů ve výkazu výměr (část elektro a část měření a regulace).

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel neví, co je tímto dotazem myšleno. Dotaz je příliš obecný.

Dotaz 3:

Upozorňujeme, že redukované horní dojezdy u výtahů nejsou možné. Vysvětlení č. 6 není správné a žádný dodavatel navržené horní přejezdy pro novostavby dle ČSN EN 18-20 nesplní. Žádáme o sjednání nápravy.

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel trvá na svém původním stanovisku, že na trhu existují výrobky, které mají konstruované výtahy tak, že přejezd 3160 mm není považován za snížený a tyto výtahy jsou certifikovány i do novostaveb.

Dotaz 4:

Žádáme o uvedení typu kovových lišt zmiňovaných ve VZD č.38/bod 1, z důvodu jednotnosti ocenění s ostatními uchazeči. Nemá být tato lišta plastová?

Vyjádření Zadavatele:

Tento dotaz byl vypořádán v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44.

V Průhonicích dne 16. 12. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina
AQE advisors a.s.
v plné moci