

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 49

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)  
v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“  
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 6. 1. 2023 žádost o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

### **Dotaz účastníka:**

Nikde jsme nenašli specifikaci rozvaděče RE. Prosíme o doplnění nebo odkaz kde v dokumentaci je tento rozvaděč specifikovaný, abychom ho mohli správně ocenit.

Položka z výkazu výměr:

1023 K 741 158 Rozvaděč elektroměrový RE ks 1,000.

### **Vyjádření Zadavatele:**

Rozvaděč RE je typizovaný rozvaděč USM (univerzální skříň měření) – měřicí skříň pro umístění přístrojů pro měření spotřeby.

V Průhonicích dne 10. 1. 2023

Mgr. Ondřej Hrdina  
AQE advisors a.s.  
v plné moci