

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v rámci výběrového řízení

Obnova dětských hřišť

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel ve dne 16.12.2025 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz účastníka 2:

Dobrý den, ve výzvě k podání výše uvedené zakázky není nikde specifikován materiál na konstrukce herních prvků. Prosíme o informaci, jaký materiál má být použit.

Vyjádření Zadavatele:

Materiál pro konstrukce herních prvků není pevně stanoven při splnění všech dalších zadávacích podmínek.

Dotaz účastníka 3:

*Dobrý den,
děkuji za doplnění odpovědí. Při zpracování zakázky jsme přišli na další dotazy nutné k zodpovězení. V náhledech prvků (nové/výměny) jsou i prvky s nutností dopadové plochy. Máme to brát tak, že dopadová plocha u prvků, které jsou k výměně je funkční a půjde jen o výměnu prvku 1:1? U prvků, které doplní současné hřiště máme dodat prvek včetně dopadové plochy, pokud je u prvku potřeba? Druh dopadové plochy dle současného povrchu? Tedy buď kačírek, nebo písek? Zároveň, prosím, o potvrzení, zda bude možné na hřiště s mechanizací - bagříkem pro odstranění prvků, případně staré dopadové plochy.*

Vyjádření Zadavatele:

Dopadová plocha u prvků k výměně je funkční a u zcela nových prvků je potřeba zajistit dopadovou plochu u prvků, kde je potřeba. Materiál v dopadové ploše u stávajících či nahrazovaných prvků se nemění. Na všechna hřiště se lze dostat s malou mechanizací.

V sekci „Doplnění prvku“ je již dopadová plocha připravena. V sekci „Nahrazení prvku“ není třeba řešit velikost dopadové plochy, půjde pouze o její úpravu, max. u houpaček se skluzavkou/věže se skluzavkou nebo sestavy se skluzavkou bude potřeba doplnit stávající materiál (písek, kačírek). U pružinových houpadel/houpaček se dopadová plocha s volným pádem do 600 mm nemusí řešit.

V sekci „Nový prvek“ se bude muset dopadová plocha u prvků vybudovat. Většinou se však jedná o pružinová houpadla, kde dopadová plocha není nutná, nebo její plocha je minimální. Například u závěsné houpačky pro baby se dopadová plocha musí vybudovat, u domečku s dopadovou výškou do 600 mm nikoliv atd..

V Průhonicích

AQE advisors, a.s.
Mgr. Ondřej Hrdina
v plné moci