



## Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce

### „Revitalizace prostranství Laudova“

1) Ve výkazu výměr je uvedena následující položka:

73	221	577143111	Asfaltový beton tl 50 mm š do 3 m	m2	94,200		0,00
			"hřiště 1"				
			(15,7+3,65+12,05)*3		94,200		
			Součet		94,200		

Ve výkrese C.1n – PLOCHA 1 – návrh je však v legendě uveden litý asfaltový povrch.

Prosíme zadavatele o vyjádření, zda se má jednat o asfaltový beton tak jak je uvedeno ve výkazu výměr nebo o litý asfaltový povrch tak jak je uvedeno v PD.

K dotazu sdělujeme na základě vyjádření odpovědného projektanta následující:

jedná se o litý asfaltový povrch, tak jak je uvedeno v PD.

Zpracovala:  
27. 4. 2015

Bc. Eva Soukupová