



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 12.04.2019
Naše značka: VEPA/20190412-001/TI
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: VEPA/20181212-004/TI a
Vy izuje: Dušan Taká
Telefon: 602 784 131
E-mail: dusan.takac@veolia.com
Datum: 15.04.2019

AXEN, s.r.o.

Jizerská 328/4
19600 Praha

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie Praha, a.s.
pro účely podání technické informace

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--|
| Název akce: | MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – epy, rekonstrukce ÚT | | |
| Stručný popis akce: | Jedná se o rekonstrukci vnitřního rozvodu ústředního vytápění mateřské školy v etn. otopných tělesech a rekonstrukce smyčkových | | |
| Lokalizační údaje: | Okres: | Hlavní město Praha | |
| | Obec: | Praha | |
| | Název k.ú.: | epy | |
| Kontaktní osoba: | Ondřej Povýšil | | |
| Kontaktní údaje: tel., e-mail | 731060808, ondrej.povysil@axen.cz | | |
| Platnost vyjádření: | 1 rok ode dne vyhotovení 15.04.2019 | | |

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

za řízení ve správě Veolia Energie Praha, a.s.

Jedná se o:

Nadzemní vedení tepelných sítí a podzemní vedení tepelných i ostatních sítí

Souhlasíme s realizací v souladu s provedenou majetkoprávní úpravou dodatkem smlouvy mezi vlastníky dotčeného tepelného zařízení.

Stanovisko nelze použít pro jednání s orgány státní správy ve včech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a nelze ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, ve ejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeném územním řízení, ohlášení, stavebním řízení, společném územním a stavebním řízení, ve ejnoprávní smlouvě o provedení stavby nebo pro oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.



Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezpečného provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen

1. Písemně učit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejmeně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že za zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případné přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chránky, roznášecí záložkové desky, atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejmeně 1 pracovní den předem.

Nemáme námítky s navrhovaným řešením po úpravě projektové dokumentace.

Vytýčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejmeně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku předemtného vyjádření.

Sít v terénu vám vytýčí odpovídající pracovník

epý, Stodolky - Jiří Remeš, tel.737250517, jiri.remes@veolia.com

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona č. 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zařízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetím osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Jan Zdrálek

editel společnosti Veolia Energie Praha

Tel.: + 420 266 752 600

E-mail: jan.zdralek@veolia.com