



ULOŽENÍ POTRUBÍ V MONTÁŽNÍM SUTERÉNU

$M = 1:20$



TABULKA TLOUŠŤEK IZOLACE V ZÁVISLOSTI NA DN POTRUBÍ

70/50°C	15x1,2	18x1,2	22x1,5	28x1,5	35x1,5	42x1,5	54x2	76x2
TL. IZOLACE	25 mm	30 mm	30 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR :		
DATUM :	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy		
STUPEŇ PROJEKTU :	PP		
PROJEKTANT :	MŠ Bendova 1123/1, Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT		
KONTROLOVAL :	H. I. P. :	PŘÍLOHA :	
Ing. Ženožička	AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice	D1.4.4	1:20
VYPRACOVAL :		ARCHIVNÍ ČÍSLO :	LIST :
Ing. Ženožička			04 - 17
NÁZEV :	Projektová dokumentace MŠ 1123, 1122 DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ V MONTÁŽNÍM SUTERÉNU		