

pozice	popis zařízení	kusů
1	TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL OKRUHU UT - DN 30 , kv = 16	1
2	ČERPADLO 30/1-8; DN 32; PN 6; 2,07 m3/h; 1,4 m 4-75 W/230V/0,7 A	1
3	TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL OKRUHU UT - DN 30 , kv = 16	1
4	ČERPADLO 30/1-8; DN 32; PN 6; 1,82 m3/h; 1,3 m 4-75 W/230V/0,7 A	1
5	TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL OKRUHU UT - DN 25 , kv = 10	1
6	ČERPADLO 25/1-6, DN 25, 1,25 m3/h, H=1,0 m, 230 V, 0,40 A , 4-40 W	1
7	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY	STÁV.
8	SBĚRAČVAČ TOPNÉ VODY	STÁV.
9	ČERPADLO SIGMA (nahrazeno mezikusem)	STÁV.
10	ČERPADLO GRUNDFOSS MAGNA 3 40-100 F (nahrazeno mezikusem)	STÁV.
11	ČTYŘCESTNÝ SMĚŠOVAČ DUOMIX , DN 65	STÁV.
12	CELKOVÝ MĚŘIČ TEPLA	STÁV.

- KULOVÝ KOHOUT
- VENTIL REGULAČNÍ
- RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL, DN 20
- ODVZDUŠNĚNÍ
- UKAZ. TEPLOMĚR S OCHR.POUZDREM
- TLAKOMĚR DEFORMAČNÍ
- FILTR
- ZPĚTNÝ VENTIL
- VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

LEGENDA

- A – VĚTEV V1 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA A – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- B – VĚTEV V2 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA B – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- PROVOZ – VĚTEV V3 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. PROVOZNÍ BUDOVY – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ Z PŘEDÁVACÍ STANICE
- NOVÉ OCELOVÉ POTRUBÍ

- NOIVÉ ARMATURY
- STÁVAJÍCÍ ARMATURY

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR : Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy	AXEN
DATUM : 10/2018		
STUPEŇ PROJEKTU : PP	STAVBA : MŠ Bendova 1123/1, Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT	
PROJEKTANT : Ing. Ženožička		
KONTROLOVAL : Ing. Malý	H. I. P. : AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice	PŘÍLOHA : D1.4.4 -
VYPRACOVAL : Ing. Ženožička		
NÁZEV : Projektová dokumentace MŠ 1122 Schema napojovacího uzlu v Předávací stanici		ARCHIVNÍ ČÍSLO : LIST : 04 - 14